



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-1800/34...07.2013 г.

ДО
ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН
БУЛ. «ХРИСТО БОТЕВ» № 136
ГР. РОМАН
ОБЩ. РОМАН

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение "Реконструкция и изграждане на ефективно енергоспестяващо и екологично улично осветление на община Роман", с възложител: Община Роман

Уважаеми г-н Петков,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-1800/30.07.2013 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за "Реконструкция и изграждане на ефективно енергоспестяващо и екологично улично осветление на община Роман", попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в настоящето уведомление, горесцитираните дейности се отнасят за уличното осветление на населените места: гр. Роман, с. Камено поле, с. Кунино и с. Синьо бърдо, общ. Роман. Възложителят предвижда монтаж на осветителни тела, който ще се извършва върху съществуващата стълбова инфраструктура на улиците, състояща се от стоманобетонени стълбове с височина Н- 8,5 м и стоманотръбни стълбове с височина Н -9 м. Като цяло ще се подменят рогатките на които се закрепват осветителните тела. Предвижда се и монтаж на нови стълбове, където съществуващата инфраструктура е недостатъчна или липсва.

В проекта е предвидено също лабораторно измерване на съществуващото заземяване на захранващата мрежа. Заземяването ще се изпълнява с топло поцинкован винкел 63x 63x 6 с дължина 2,5м, на дълбочина 0, 7 м под терена.

Инвестиционното не е свързано с изграждане на допълнителна инфраструктура.

Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Инвестиционното предложение **не попада** на територията на защитени зони от мрежата Natura 2000.



Най-близо разположените защитени зони, на границата на регулациите на селата Кунино и Камено поле са: BG0001014 "Карлуково" определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007г.(обн. ДВ бр.21/2007г) и BG0000332 "Карлуковски карст" определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-788/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 105/2008г.).

Така заявеното инвестиционно намерение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидената дейност, при реализацията **й няма вероятност от отрицателно въздействие** върху ЗЗ BG0001014 "Карлуково" и BG0000332 "Карлуковски карст".

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение предложение "Реконструкция и изграждане на ефективно енергоспестяващо и екологично улично осветление на община Роман», **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

Директор РИОСВ-Враца:

/инж. Т. ГЕРГОВА/

