



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-1984/02...09.2013 г.

ДО
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ-ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
УЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 330
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Електропровод по ул. „Димитраки Хаджи Тошина”, Външно кабелно електрозахранване НН на „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда «Къщата на Маврукови» в еднофамилно жилище” п.и. с идентификатор 12259.1019.315, гр. Враца, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД

Уважаеми г-н Георгиев,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-1984/20.08.2013 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „Електропровод по ул. „Димитраки Хаджи Тошина”, Външно кабелно електрозахранване НН на „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда-къщата на Маврукови, в еднофамилно жилище”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в уведомлението, инвестиционното предложение предвижда: Присъединяване към електроразпределителната мрежа НН на „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда „Къщата на Маврукови” в еднофамилно жилище”, п.и. с идентификатор 12259.1019.315 по КК на гр. Враца, УПИ VII, кв. 150, ул. „Димитраки Хаджи Тошина” №21” чрез:

- изграждане на кабелна канална система с 2 PVC тръби ф110/3,2 мм и 2 PVC тръби ф140/4,1 мм, замонолитени в бетонов кожух с дължина 110 м;
- изграждане на кабелни шахти 120/90/110 см по стандарт на ЧЕЗ – 9 бр.;
- изграждане на нова подземна кабелна линия с кабел САВТ 4x50 мм² с дължина 118 м;
- монтиране на ново електромерно табло типоразмер ТЕПО 1-П на бетонов фундамент.



От реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат генерирани 36,00 м³ строителни отпадъци, които ще се извозят на определеното от община Враца депо за строителните отпадъци.

От дейността няма да се формират отпадъчни води. Няма необходимост от изграждане на допълнителна инфраструктура.

Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони от мрежата Natura 2000.

Най-близо разположените защитени зони, на около 1 км са: BG0000166 "Врачански Балкан" определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007г.(обн. ДВ бр.21/2007г) и BG0002053 "Врачански Балкан" определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 105/2008г.).

Така заявеното инвестиционно намерение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и **не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.**

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидената дейност, при реализацията **й няма вероятност от отрицателно въздействие** върху ЗЗ BG0000166 "Врачански Балкан" и BG0002053 "Врачански Балкан".

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Електропровод по ул. „Димитраки Хаджи Тошина“, Външно кабелно електрозахранване НН на „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда «Къщата на Маврукови» в еднофамилно жилище”, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

ЗА ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:

/ ИНЖ. ХР. ХРИСТОВ /

Директор дирекция „КПД“

Съгласно Заповед № РД-622/13.08.2013г. на Министъра на околната среда и водите

