



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-2002/02.09.2013 г.

ДО
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ-ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
УЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 330
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване НН на „Двуетажна сграда с търговско-обслужващо предназначение”, п.и. 37798.512.204 по кадастралната карта на гр. Козлодуй, част от УПИ I, кв. 183, ул. „Търговска” №9”, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД

Уважаеми г-н Георгиев,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-2002/21.08.2013 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване НН на „Двуетажна сграда с търговско-обслужващо предназначение”, п.и. 37798.512.204 по кадастралната карта на гр. Козлодуй, част от УПИ I, кв. 183, ул. „Търговска” №9”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в уведомлението, инвестиционното предложение предвижда: Присъединяване към електроразпределителната мрежа НН на „Двуетажна сграда с търговско-обслужващо предназначение”, п.и. 37798.512.204 по кадастралната карта на гр. Козлодуй, част от УПИ I, кв. 183, ул. „Търговска” №9” чрез:

- изграждане на кабелна канална система с две PVC тръби ф110/3,2 мм и две PVC тръби ф140/4,1 мм, замонолитени в бетонов кожух с дължина 132 м;
- изграждане на кабелни шахти по стандарт на ЧЕЗ – 9 бр.;
- монтаж на електромерно табло типоразмер ТЕМО 11-1;
- изграждане на нова подземна кабелна линия НН от ТНН-1, ТП-46 до електромерното табло на обекта с дължина 145 м.

От реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат генерирани 43,00 м³ строителни отпадъци, които ще се извозят на определеното от община Козлодуй депо за строителните отпадъци.

От дейността няма да се формират отпадъчни води. Няма необходимост от



изграждане на допълнителна инфраструктура.

Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони от мрежата Натура 2000.

Най-близо разположените защитени зони, на около 1 км. са: BG0000533 «Острови Козлодуй» определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.) и BG0002009 «Златията», определени за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/2008г на МОСВ (ДВ бр. 83/2008г.).

Така заявеното инвестиционно намерение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и **не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидената дейност, при реализацията **й няма вероятност от отрицателно въздействие върху** ЗЗ BG0000533 «Острови Козлодуй» и BG0002009 «Златията».

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване НН на „Двуетажна сграда с търговско-обслужващо предназначение”, п.и. 37798.512.204 по кадастралната карта на гр. Козлодуй, част от УПИ I, кв. 183, ул. „Търговска” №9”, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

ЗА ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:


/ ИНЖ. ХР. ХРИСТОВ /

Директор дирекция „КПД“

Съгласно Заповед № РД-622/13.08.2013г. на Министъра на околната среда и водите