



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-264-3)

..... 05.11.2018 г.

**Относно:** Инвестиционно предложение за: „Възстановяване на първоначалните параметри на язовир „Лесура 1“, в землището на с. Лесура, общ. Криводол, обл. Враца“, във връзка с кандидатстване по „Процедура чрез подбор VGI6M1OP002-4.004 - Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“, по приоритетната ос 4: „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, с възложител: Община Криводол

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАНЧЕВ,**

Във връзка с внесено от Вас уведомление с Вх. № ОВОС-ЕО-264/26.09.2018 г. на РИОСВ-Враца, за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение: „Възстановяване на първоначалните параметри на язовир „Лесура 1“, в землището на с. Лесура, общ. Криводол, обл. Враца“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ № 000248, с площ 82.155 дка. и НТП: „Язовир“, местността „Жиев лъг“, находящ се в землището с. Лесура, общ. Криводол, обл. Враца.

Инвестиционното предложение е част от плана за действие при екстремални и аварийни ситуации на язовир „Лесура 1“, с. Лесура, общ. Криводол и част от плана за развитие на Община Криводол 2014-2020 г., стратегическа цел 2.: „Развитие на модерна инфраструктура, висококачествени комунални услуги и опазване и съхранение на околната среда“, приоритет 2.1. „Подобряване инфраструктурата на общините“, дейност 2.1.11. „Поддръжка на язовири“.

Обектът е въведен в експлоатация от 1961 г. и включва следните основни съоръжения - язовирна стена, преливник и изпускател.



Язовирната стена е построена в близост над селото. Тя е земнонасипна, с каменна облицовка по водния откос. Височината на стената е 13 м, дължината на короната е 125м, с площ 0,641 кв.км., а водосборната площ е 67225 кв.км и дължина 1.846 км.

С настоящото ИП се предвижда:

1. За язовирната стена - почистване от храстовидна растителност, изкореняване на единични дървета и преодоляване на негативното действие от изваждането на дълбоко-кореновата система на дърветата; депониране на зелената маса на място указано от Община Криводол или насочване за компостиране; почистване на язовирното езеро от наноси; ремонт било стена и подравняване на пропаданията; дейности за защита и възстановяване на водния откос, възстановяване на каменна броня; изграждане на противифилтрационен зъб в лявата част на стената; възстановяване на устойчивостта на стената и защитата на сухия откос.

2. За преливното съоръжение - ремонт на отводящ канал и направа на енерго гасител; изграждане на нов преливник и заздравяване на основата и направа на бързоток.

3. За основния изпускател и съоръженията към него - осигуряване на проводимост на речното корито на 500м. след преливника; осигуряване на проводимост на речното корито; изграждане на водовземна шахта; монтиране на защитна обемна решетка; ремонт на шибърна шахта и монтаж на шибърен кран.

Строителните отпадъци, които се очаква да се генерират, ще бъдат третираны, съгласно разработен работен проект, като се предвижда извозване със специализирани контейнери до предварително определените от Кмета на община Криводол места.

С реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура, не е свързано с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

Съгласно Становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/ - Плевен с Изх. № ОБ-6139 (1)/01.11.2018 г. (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), реализирането на ИП е допустимо спрямо мерките заложи в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г. в Дунавски район и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

Мястото на реализация на гореописаните дейности предвидени в инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места).

Най-близо разположената защитена зона е BG0000517 „Портитовци - Владимирово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането му не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма**

вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

**инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА**  
*Директор на РИОСВ - Враца*

