



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. №. ОВОС-ОЕ-303-(2)

08.11.2018 г.

**Относно:** Инвестиционно предложение за: „Спешни и неотложни аварийно-ремонтни дейности по възстановяване на уличната мрежа в гр. Мизия, разрушени в резултат на наводнението от 09-10 Юли 2018 г. (проектиране, авторски надзор и строителство)“, в гр. Мизия, общ. Мизия, с възложител: Община Мизия

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРУШОВЕНСКИ,**

Във връзка с внесено от Вас уведомление с Вх. № ОВОС-ЕО-303-(1)/05.11.2018 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение: „Спешни и неотложни аварийно-ремонтни дейности по възстановяване на уличната мрежа в гр. Мизия, разрушени в резултат на наводнението от 09-10 Юли 2018 г. (проектиране, авторски надзор и строителство)“, в гр. Мизия, общ. Мизия, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация ИП ще се реализира по ул. „Георги Димитров“ и ул. „Лазар Драйчев“, които са част от уличната мрежа на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца.

Инвестиционното предложение предвижда възстановяване на съществуващата улична настилка, разрушена в резултат на наводнението от 09-10 юли 2018 г. и отводняването, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване на експлоатационния живот на улицата.

Ремонтните дейности ще се осъществяват на територията на гр. Мизия, както следва: ул. „Георги Димитров“ - дължина 230 м., широчина – 6м. и паркинга на община Мизия; ул. „Лазар Драйчев“ дължина – 578м. и широчина – 6м.

Общата дължина на трасето за възстановяване е около 810 м.

Съществуващата настилка по описаните по-горе улици е изцяло разрушена в резултат на наводнението, а пътното платно на улиците е изцяло компрометирано, като е разрушена настилка и е отнесена и основата на улицата. Бордюрите са оголени и разместени частично, а на места са отнесени от пороя.

Реконструкцията на пътния участък ще се извърши по следната конструкция: износващ пласт тип „А“ 4 см; биндер – 4 см; битумизирана основа – 6 см; трошенокаменна настилка – 50 см.



Рехабилитацията на паркинга при община Мизия ще се извършва по следната конструкция: износващ пласт тип „А“ 4 см; биндер – 4-6 см.

Очакваните количества строителни отпадъци ще са главно от старата настилка и земни маси, които ще се извозват до депото за строителни отпадъци, находящо се в местността „През ушите“, на територията на гр. Мизия.

Инвестиционното предложение не е свързано с използването на природни ресурси, промяна на съществуваща техническа инфраструктура, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха или с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества.

Мястото на реализация на гореописаните дейности предвидени в инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (Натура 2000 места).

Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 „Река Скът“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Така заявеното отнесено към някои от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането му не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

**инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА**  
Директор на РИОСВ - Враца



За Директор: инж. Христо Христов  
Директор на дирекция КПД  
Заповед за заместване: №114/05.07.2018г.  
на Директора на РИОСВ - Враца