



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. No ОВОС-ЕО-56-(1)
19.02..... 2019 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП): „Външно ел.захранване с кабели Н.Н.-1KV за „Приемник ел.енергия”, находящ се в ПИ 12259.1010.391 (УПИ IV-5, кв. 1), ж.к. „Дъбника”, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: «ЧЕЗ Разпределение България» АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с внесено от Вас в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр. Враца Уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-56/07.02.2019г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр.94/2012г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел.захранване с кабели Н.Н.-1KV за „Приемник ел.енергия”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация инвестиционното предложение е разположено на територията на ж.к. „Дъбника”, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.

Инвестиционното предложение предвижда извършване на следните дейности: външно ел.захранване с кабели Н.Н.-1KV за „Приемник ел.енергия”.

Настоящото ИП се отнася единствено за горепосоченото външно електрозахранване.

Електрозахранването на обекта ще се осъществи от извод НН на РТ НН на съществуващ трафопост ТП 42 (37031701), гр. Враца. От ТП ще се изтегли нов проводник УИП 2 x 25 кв.мм., въздушно през нови стоманотръбни стълбове, по подходящо трасе (около 130м.), намиращо се в ж.к.„Дъбника”. На последния стълб ще се монтира електромерно табло.

Присъединяването на обекта ще се извърши чрез електропроводни линии ниско напрежение (НН)- „съоръжения за присъединяване”.



За присъединяване на обекта ще се изградят:

-необходимия брой помощни ст.тръбни стълбове, изправени по подходящо трасе от ТП 42 (37031701), гр.Враца, до североизточния ъгъл на имота;

-кабел НН-УИП (в трафопоста, въздушно, и по пом.ст.тр.стълб), положен от извод НН на РТ НН на трафопоста, през ст.тр.стълбове, до последния пом.ст.тр.стълб с електромерно табло;

-електромерно табло с възможност за монтаж на 1 бр. еднофазен и 1 бр. трифазен електромери (и за съседния от север имот) със съответната пусково-комутационна апаратура, монтирано на последния помощен ст.тръбен стълб. Таблото ще се заземи. В електромерното табло за обекта ще се монтира: еднофазен двойнотарифен електромер; еднополюсен автоматичен предпазител; тарифен превключвател.

При реализирането на ИП ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.

Мястото на реализация на гореописаните дейности, предвидени с ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места).

Най-близо разположените защитени зони, са: BG0000166 «Врачански Балкан» за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 21/2007г.) и BG0002053 „Врачански Балкан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.105/2008г).

Така заявените дейности предвидени с ИП **не попадат** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и не е предмет на процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или Екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявените дейности предвидени с ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони BG0000166 «Врачански Балкан» и BG0002053 „Врачански Балкан”.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Обръщам Ви внимание, че е необходимо:

1. По време на реализацията на ИП да не се допуска образуването на нерегламентирани замърсявания с отпадъци.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на предвидените дейности и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности с проекта или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ – Враца

