



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-98(3)/
.....^{12.05}.....2019г.

Относно: Инвестиционно предложение: *"Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Оряхово "Битова канализационна мрежа - Клон 15-16, клон 6-11б, сградни канализационни отклонения, дъждовна канализационна мрежа Клон 56д и улични водопроводни отклонения по ул."Арх. Димитър Цолов" — етап V"*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОБРЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-98/08.03.2019 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение "Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Оряхово "Битова канализационна мрежа - Клон 15-16, клон 6-11б, сградни канализационни отклонения, дъждовна канализационна мрежа Клон 56д и улични водопроводни отклонения по ул. "Арх. Димитър Цолов" — етап V" попада в хипотезата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно предоставената от възложителя информация, ИП се явява продължение на предходни етапи на реализацията на дейности по водния цикъл на града, чрез реконструкция и подмяна на главни и второстепенни клонове от водопроводната и канализационна мрежа на гр. Оряхово. Работният проект е структуриран цялостно за улица "Арх. Димитър Цолов", по която ще се реконструира подземната ВиК инфраструктура и ще бъде възможно извършване на цялостна рехабилитация на асфалтовата настилка.

Работният проект предвижда допълнително проектиране и последващо изграждане на разделна канализационна система, представляваща две отделни, самостоятелни тръби за битово-фекални и дъждовни води разположени в общо траншейно легло и съпътстващ уличен водопровод в обхвата на предвидените за изграждане канализационни клонове. Настоящото ИП обхваща строителни дейности по трасетата на улица "Арх. Димитър Цолов" от кръстовището с ул. "6-ти Септември" до кръстовището с ул. "Андрей Чапразов". След полагане на новите тръбни участъци на ВиК мрежата, посочената улица ще може да бъде рехабилитирана изцяло с нова асфалтова настилка. Предвижда се полагане на нов асфалтов пласт от плътен асфалтобетон по цялата широчина на ул. "Арх. Димитър Цолов" поради



предаварийното състояние на асфалтовото покритие. Заседно с полагането на разделна канализационна мрежа при разкопаване на уличните участъци, се предвижда да се подменят и доизградят уличните водопроводи по посочената улица там, където е необходимо. Във всички кръстовища се предвижда включване на мрежата, като в границата на водоснабдителната зона се поставя зонов спирателен кран. Предвиждат се и връзки към всички прилежащи клонове по дължината на конкретната улица.

Реконструирани участъци от уличните водопроводи, които са обект на подмяната, ще се изпълнят от полиетиленови тръби с висока плътност PE 100 за налягане 10 атм (PN10). Предвижда се монтиране на определен брой пожарни хидранти 70/80 - надземен монтаж, оборудвани със съединителен щорц. Разстоянието между два отделни хидранта ще е не по-голямо от 150 т, предвид броя на жителите на населеното място (над 1000 жители). Пред всеки пожарен хидрант (ПХ) се предвижда монтаж на спирателен кран (шибърен) DN80 с охранителна гарнитура.

Водопроводните участъци ще се полагат в уличното платно на средно разстояние от 1,0 т от външния ръб на бордюра. Осигурено е светло разстояние между съществуващ/нов водопровод и битов канал по цялата дължина на участъците от 2,0 м' според Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места. В определените според оразмеряването точки от трасето на реконструирани водопроводи Ф90 PE се предвижда монтаж на два зони спирателни крана за разделяне на водоснабдителните зони - висока, средна и ниска. На височина от 0,30т над теме тръба се полага сигнална лента с метална нишка за откриване на трасето на водопровода при ремонтни работи чрез метален детектор. Основната дълбочина на полагане на уличния водопровод е 1,50 т над теме тръба или 1,70 т до кота дъно изкоп.

При изпълнението на обекта се очаква образуване на следните отпадъци, по кодове и количества: 17 03 02 - асфалтова настилка 973 тона; 17 05 04 - почви, камъни, баластра - 16211 тона. По-голямата част от тях е предвидено да се оползотворят обратно на строителната площадка; 17 0101- трошен камък от бордюри, плочки - 40 тона.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Не се предвиждат изкопни работи с ползване на взрив. При реализацията на ИП няма да се формират отпадъчни води. Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

Съгласно Становище на БДДР – Плевен с изх. №ПУ-01-147(1)/30.04.2019г., входирано в инспекцията с №ОВОС-ЕО-98(2)/30.04.2019г., реализирането на ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район 2016-2021г., при спазване на мерките и нормативните изисквания, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони /„Натура 2000“ места/ съгласно *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близо разположените защитени зони са BG0000334 «Остров» и BG0000614 «Река Огоста», определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близките защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение "Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Оряхово "Битова канализационна мрежа - Клон 15-16, клон 6-Пб, сградни канализационни отклонения, дъждовна канализационна мрежа Клон 5бд и улични водопроводни отклонения по ул."Арх. Димитър Цолов" — етап V", **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Приложение: Копие на Становище на БДДР-Плевен с вх. №ОВОС-ЕО-98(2)/30.04.2019г. на РИОСВ – Враца (за съобразяване).

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ - Враца

