



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-2047/...09.2013г.

ДО
МЛАДЕН МИЛКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „СПРИНК” ЕООД
ПРОМИШЛЕНА ЗОНА „ДЪЛГА ЛЪКА”
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на подземна кабелна линия към съществуваща ремонтна база за увеличаване на мощността на 67 kW”, в поземлен имот № 000107, с.Михайлово, общ.Хайредин, обл.Враца, с възложител: „Спринк” ЕООД-гр.Велико Търново

Уважаеми г-н Милков,

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с вх. № В-2047/27.08.2013 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на подземна кабелна линия към съществуваща ремонтна база за увеличаване на мощността на 67 kW”, в поземлен имот № 000107, с.Михайлово, общ.Хайредин, обл.Враца, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в настоящето уведомление инвестиционното предложение предвижда: изграждане на подземна кабелна линия към съществуваща ремонтна база за увеличаване на мощността на 67 kW, с дължина 400м., в поземлен имот № 000107, в с.Михайлово, общ.Хайредин. Имотът е собственост на възложителя. Силовият кабел тип СВТ 4x70 мм² ще се положи в земен изкоп с размери 0,7/0,3 върху пясъчна възглавница, успоредно на стълбовете на въздушната мрежа, на разстояние 1,0 м. Земните маси, които ще бъдат отнемани при изкопните работи, ще се използват за обратно насипване и за подравняване на площадката около ремонтната база. Няма да се изгражда нова инфраструктура /път и ВиК/.

Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Инвестиционното предложение **не попада** на територията на защитени зони от мрежата Natura 2000.



Най-близко разположената защитена зона, на около 4 км. е: BG0002009 "Златията" определена по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008г. на МОСВ /ДВ, бр.83/2008г./.

Така заявеното инвестиционно предложение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗОС/ и не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидената дейност, при реализацията й **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху ЗЗ BG0002009 "Златията".

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на подземна кабелна линия към съществуваща ремонтна база за увеличаване на мощността на 67 kW”, в поземлен имот № 000107, с.Михайлово, общ.Хайредин, обл.Враца, **препунктата** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.

С уважение,

ЗА ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:

/ ИНЖ. ХР. ХРИСТОВ /

Директор дирекция „КПД”

Съгласно Заповед № РД-622/13.08.2013г. на Министъра на околната среда и водите

