



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-2074/03.09.....2013 г.

ДО
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
ПГХ „ЧИРЕН“
С. ЧИРЕН
ОБЩ. ВРАЦА
ОБЛ. ВРАЦА

Относно: Инвестиционно предложение за „Реконструкция на съществуващо складово стопанство на ПГХ „Чирен“ за лесно запалими течности (ЛЗТ - газов кондензат и метанол)“, с възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД - ПГХ „Чирен“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

Във връзка с внесено писмо с вх. № В-2074/30.08.2013 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение №1 към чл. 10, ал.1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на съществуващо складово стопанство на ПГХ Чирен за ЛЗТ (газов кондензат и метанол)“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в писмото, възложителя предвижда реконструкция на склада за ЛЗТ на „Булгартрансгаз“ ЕАД - ПГХ „Чирен“, с цел обособяване на данъчен склад за газов кондензат и привеждането му с изискванията на Наредба №3/19.02.2010г. на МФ за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, без да се променя технологията на транспортиране и съхранение на газовия кондензат и метанола, съгласно действащия технологичен процес в ПГХ „Чирен“.

За дейността на ПГХ „Чирен“, включваща и складовото стопанство за ЛЗТ от МОСВ е издадено Разрешително №124/2008г. и Решение №01-124/2011г. за изменение на Разрешително №124/2008г. за експлоатация на предприятие с висок рисков потенциал.

Газовия кондензат, получен като фракция при добива на природния газ на производствената площадка на ПГХ „Чирен“, чрез подземен стоманен тръбопровод се транспортира и съхранява на площадка, на която е обособен склада за ЛЗТ, разположена северно от площадката на ПГХ „Чирен“ и западно от пътя Чирен-Девене, в имот №000179, землището на с. Чирен, общ. Враца. Имотът е собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, има площ от 5,371 дка и начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия“.

Към настоящия момент, склада за ЛЗТ се състои от следните технологични съоръжения: резервоар (сепаратор) за газов кондензат с обем 500 м³, резервоар за метанол с



обем 250 м³ (и двата резервоара са надземни), помпена станция за газов кондензат и метанол, автонаивно устройство за газов кондензат и метанол, автоизливно устройство за кондензат и метанол, подземен дренажен резервоар за вода с обем 500 м³, подземен резервоар за противопожарна вода с помпена станция.

Дейностите, предмет на настоящето инвестиционно предложение ще се извършат на два етапа. В първия етап ще се монтира нов склучен противопожарен водопровод ф133х6 от стоманени тръби, който ще се захранва от съществуващ такъв. Към новия водопровод ще има отклонения за монтиране на ббр. лафетни струйници извън обваловката на резервоарите, за противопожарни цели. През втория етап ще се извърши реконструкцията на склада за ЛЗТ и привеждането му към изискванията на „данъчен склад за газов кондензат”. Ще бъдат извършени следните дейности:

- монтиране на нова стоманена ограда в рамките на площадката, с цел ограничаване достъпа на външни лица под митнически контрол;
- преоборудване и доокомплектоване на резервоара за газов кондензат;
- демонтиране на съществуващата помпа за метанол заедно с тръбопроводите на вход и изход, спирателната предпазната и контролно-измервателната арматура и преместването им в обваловката до резервоара за метанол;
- монтиране на нова стоманена площадка с размери 2х2м и височина 2,6 м, за разполагане на ново автонаивно устройство за газов кондензат, като старото автонаивно устройство ще бъде демонтирано;
- демонтиране на съществуващата бензиноколонка и свързващите я тръбопроводи;
- монтиране на измервателни уреди (разходомери) за измерване количествата газов кондензат на вход и на изход от склада, както и на нивото в резервоара;
- поставяне на преместваем контейнер върху изпълнена за целта стоманобетонена площадка, в който ще се монтира система за отчитане и контрол на измервателните уреди.

Изложеното инвестиционно предложение ще се осъществява изцяло при условията и изискванията на издаденото от МОСВ Разрешително за експлоатация № 124/2008 г. на обект “Подземно газово хранилище “Чирен” – село Чирен, област Враца, с оператор: “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, без да се променят технологичните параметри на експлоатация в ПГХ „Чирен”, при които е издадено Разрешението.

Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Инвестиционното предложение **не попада** на територията на защитени зони от мрежата Natura 2000.

Най-близо разположената защитена зона на около 4 км е BG0000594 „Божия мост-Понора”, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007г.(обн. ДВ бр.21/2007г.).

Така заявеното инвестиционно намерение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидената дейност, при реализацията **й няма вероятност от отрицателно въздействие** върху BG0000594 „Божия мост-Понора”.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Реконструкция на съществуващо складово стопанство на ПГХ „Чирен” за ЛЗТ (газов кондензат и метанол)”, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.

С уважение,

ЗА ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:

 / ИНЖ. ХР. ХРИСТОВ /

Директор дирекция „КПД“

Съгласно Заповед № РД-622/13.08.2013г. на Министъра на околната среда и водите