



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-2815/26...11.2013 г.

ДО
ЕВГЕНИ ГЕНОВ-ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
УЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 330
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Външно кабелно електрозахранване на „Газостанция”, УПИ IX, кв. 2, „Източна промишлена зона”, гр. Враца, „Кабели СрН и кабели НН към нов БКТП 10/0,4 kV, 2x800 kVA”, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД

Уважаеми г-н Генов,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-2815/25.11.2013 г. на РИОСВ-Враца, за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „Външно кабелно електрозахранване на „Газостанция”, УПИ IX, кв. 2, „Източна промишлена зона”, гр. Враца, „Кабели СрН и кабели НН към нов БКТП 10/0,4 kV, 2x800 kVA”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в уведомлението, инвестиционното предложение предвижда електрозахранване на „Газостанция”, УПИ IX, кв. 2, „Източна промишлена зона”, гр. Враца, подобект: „Кабели СрН и кабели НН към нов БКТП 10/0,4 kV, 2x800 kVA” чрез:

- изграждане на кабелна канална система с PVC тръби с дължина 1051 м;
- изграждане на кабелни шахти 120/90/110 см по стандарт на ЧЕЗ;
- изграждане на нова подземна кабелна линия СрН с кабел 3(САХЕкТ/ВН/П 1x185) от муфа, ТП „Чапаев” до БКТП с дължина 412 м;
- изграждане на нова подземна кабелна линия СрН с кабел 3(САХЕкТ/ВН/П 1x185) ТП от „Плувен басейн” до БКТП с дължина 605 м;
- изграждане на нови подземни кабелни линии с кабел САВТ 4x185 мм² с дължина 347 м;
- изграждане на нова подземна кабелна линия с кабел САВТ 4x35 мм² с дължина 3 м;
- монтиране на нови кабелни разпределителни шкафове тип КРШ-4 – 2 бр..



- монтиране на ново електромерно табло типоразмер ТЕМО 0-1 на бетонов фундамент.
- направа на хоризонтален сондаж на път Е-79.

От дейността ще се формират 400,00 м³- строителни отпадъци и излишна земна пръст, които ще се извозят до определеното от община Враца депо за строителни отпадъци.

Няма необходимост от изграждане на допълнителна инфраструктура.

Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони от мрежата Natura 2000.

Най-близо разположените защитени зони, на около 1,5 км са: BG0000166 "Врачански Балкан" определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007г.(обн. ДВ бр.21/2007г) и BG0002053 "Врачански Балкан" определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 105/2008г.).

Така заявеното инвестиционно намерение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и **не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидената дейност, при реализацията **й няма вероятност от отрицателно въздействие върху** 33 BG0000166 "Врачански Балкан" и BG0002053 "Врачански Балкан".

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Външно кабелно електрозахранване на „Газостанция“, УПИ IX, кв. 2, „Източна промишлена зона“, гр. Враца, „Кабели СрН и кабели НН към нов БКТП 10/0,4 kV, 2x800 kVA“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

ЗА ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:

/ ИНЖ. ХР. ХРИСТОВ /

Директор дирекция „КПД“

Съгласно Заповед № РД-622/13.08.2013г. на Министъра на околната среда и водите

