



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-2972/.....12.2013 г.

ДО  
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ-ПРЕДСТАВИТЕЛ НА  
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД  
УЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 330  
ГР. СОФИЯ

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение за „Електропровод по ул. „Складова” и „Драган Цанков”, Външно кабелно електрозахранване на „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда в цех за хляб”, поземлен имот 12259.1011. 130 по кадастралната карта на Враца, УПИ XXIV-48, кв. 11, ул. „Мито Орозов” №63”, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД

**Уважаеми г-н Георгиев,**

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-2972/12.12.2013 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „Електропровод по ул. „Складова” и „Драган Цанков”, Външно кабелно електрозахранване на „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда в цех за хляб”, поземлен имот 12259.1011. 130 по кадастралната карта на Враца, УПИ XXIV-48, кв. 11, ул. „Мито Орозов” №63”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в уведомлението, инвестиционното предложение предвижда:

- монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф КРШ-6 на ул. „Драган Цанков”, между УПИ XXI и УПИ XXIV;
- изграждане на кабелна канална система с две PVC тръби ф110/3,2 и две PVC тръби ф140/4,1, замонолитени в бетонов кожух от ТП, между шахти ш.1 и ш.7 с дължина 180 м;
- изграждане на кабелна канална система с две PVC тръби ф110/3,2, замонолитени в бетонов кожух между шахти ш.7 и ш.8 с дължина 26 м;
- изграждане на кабелни шахти по стандарт на ЧЕЗ;
- монтаж на електромерно табло типоразмер ТЕПО 1-П;
- изграждане на нова подземна кабелна линия НН от ТП „ОТП” до нов кабелен разпределителен шкаф КРШ-6 с дължина 199 м;



- изграждане на нова подземна кабелна линия НН от нов кабелен разпределителен шкаф КРШ-6 до електромерното табло на обекта с дължина 30 м;
- оборудване на първи извод на РТ НН на ТП „ОТП“ чрез монтаж на нов автоматичен прекъсвач АЗ-500, R320.

От дейността ще се формират 57,00 м<sup>3</sup>- строителни отпадъци и излишна земна пръст, които ще се извозят до определеното от община Враца депо за строителни отпадъци.

Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони от мрежата Natura 2000.

Най-близо разположените защитени зони, на около 1,000 км са: BG0000166 “Врачански Балкан” определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007г.(обн. ДВ бр.21/2007г) и BG0002053 “Врачански Балкан” определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 105/2008г.).

Така заявеното инвестиционно намерение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидената дейност, при реализацията ѝ няма вероятност от отрицателно въздействие върху ЗЗ BG0000166 “Врачански Балкан” и BG0002053 “Врачански Балкан”.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Електропровод по ул. „Складова” и „Драган Цанков”, Външно кабелно електрозахранване на „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда в цех за хляб”, поземлен имот 12259.1011. 130 по кадастралната карта на Враца, УПИ XXIV-48, кв. 11, ул. „Мито Орозов” №63”, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

**ЗА ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:**

**/ ИНЖ./ХР. ХРИСТОВ**

Директор дирекция „КПД“

Съгласно Заповед № РД-622/13.08.2013г. на Министъра на околната среда и водите

