



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-1614/...08.2014 г.

ДО

СТЕФАН АПОСТОЛОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

УЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 330

ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за «Външно ел. захранване с кабел 1kV на гараж № 3 и №4 /сгради с идентификатор по кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) 12259.1021.143.13 и 12259.1021.143.15/ в УПИ ХХV-147,148,152, кв. 1, ж.к. „Самуил”, гр. Враца, Община Враца», с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД, гр. София

Уважаеми г-н Апостолов,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-1614/28.07.2014 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за «Външно ел. захранване с кабел 1kV на гараж № 3 и №4 /сгради с идентификатор по кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) 12259.1021.143.13 и 12259.1021.143.15/ в УПИ ХХV-147,148,152, кв. 1, ж.к. „Самуил”, гр. Враца, Община Враца» попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в уведомлението, инвестиционното предложение предвижда изграждането на следните съоръжения:

- Нова кабелна линия 1kV с кабел тип САВТ 4x16 mm² от съществуващ кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран на улична регулационна линия, близо до югозападния ъгъл на УПИ ХХIII-183, кв.1, до ново електромерно табло /ТЕПО/;
- Доставка и монтаж на ново електромерно табло тип ТЕПО 1-ПВ, ситуирано на улична регулационна линия на УПИ ХХV-147,148,152, кв.1, пред съществуващите гаражи, с осигурен постоянен достъп.

Трасето на новия кабелен електропровод 1 kV от същ. КРШ, монтиран на улична регулационна линия, близо до югозападния ъгъл на УПИ ХХIII-183, кв.1, преминава под тротоара от северната страна на обслужваща улица /с идентификатор по КККР 12259.1021.344/, след което пресича второстепенна улица между о.т.29 и о.т.193 /идентификатор 12259.1021.152/, продължава от северната ѝ страна до новото електромерно табло ТЕПО.



Изкопните работи се извършват изцяло ръчно с дълбочина на изкопа 1.1m под второстепенна улица и на 0.8m под тротоари и пешеходни зони.

При извършване на СМР не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура, както и няма да се налага изграждане на временни пътища и подходи. Не се налага изграждането на ВиК съоръжения.

От дейността ще се формират 1.20 м³ строителни отпадъци и излишна земна пръст, които ще се извозят до определеното от община Враца депо.

Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони от мрежата Natura 2000.

Най-близо разположените защитени зони, на около 1,0 км са: BG0000166 "Врачански Балкан" определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007г.(обн. ДВ бр.21/2007г) и BG0002053 "Врачански Балкан" определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 105/2008г.).

Така заявеното инвестиционно намерение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и **не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидената дейност, при реализацията **й няма вероятност от отрицателно въздействие върху ЗЗ BG0000166 "Врачански Балкан" и BG0002053 "Врачански Балкан".**

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение за «Външно ел. захранване с кабел 1kV на гараж № 3 и №4 /сгради с идентификатор по кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) 12259.1021.143.13 и 12259.1021.143.15/ в УПИ XXV-147,148,152, кв. 1, ж.к. „Самуил“, гр. Враца, Община Враца», преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

Директор РИОСВ-Враца:

/инж. Н. Вачева/

