



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-1615/.....08.2014 г.

ДО  
СТЕФАН АПОСТОЛОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД  
УЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 330  
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за «Външно ел. захранване на жилищна сграда в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXI, кв.4, по плана на с. Згориград, Община Враца», с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД

Уважаеми г-н Апостолов,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-1615/28.07.2014 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за «Външно ел. захранване на жилищна сграда в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXI, кв.4, по плана на с. Згориград, Община Враца» попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в уведомлението, инвестиционното предложение предвижда изграждането на следните съоръжения:

- Нова въздушна кабелна линия /ВКЛ/ 1kV, изпълнена с алуминиев усукан изолиран проводник /УИП/ AL 3x50+54.6 mm<sup>2</sup> и монтиране на нова стълбовна линия НН, която ще се изгради в кв. 4, по плана на с. Згориград;
- Доставка и монтаж на ново електромерно табло тип ТЕПО 1-П, монтирано на нов стоманобетонен стълб НН №9/2, ситуиран пред УПИ XXXI до уличната регулационна линия на УПИ XXXV, кв.4, съгл. ситуационния план, с осигурен постоянен достъп.

Новата въздушна кабелна линия НН се присъединява към съществуваща въздушна линия от същ. стоманобетонен стълб НН №9 до нов стоманобетонен стълб №9/2, ситуиран пред УПИ XXXI до уличната регулационна линия на УПИ XXXV, кв.4, на който ще се монтира новото ел. табло тип ТЕПО 1-П. Дължината на трасето на въздушната кабелна линия 1kV е 51m. Новата ВКЛ 1kV ще се изтегли на 1 бр. съществуващ и 2 бр. нови стоманобетонни стълбове с дължина Н=9.5 m. Новите стоманобетонни стълбове, доставка на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, са тип НЦ 250/9.5 – 1 бр. и КЦ 590/9.5 – 1 бр.



Предвидени са изкопни работи за монтиране на стълбовете, съгласно размерите на фундаментите и дълбочината на полагане на стълбовете по проект (Таблица 1). При монтаж на стълб върху съществуващ тротоар и настилка, се предвижда възстановяване на тротоарната настилка около новоизградения стълб. Обектът е достъпен за автомобилен транспорт и строително-монтажна механизация. При монтаж на новите стоманено-бетонни стълбове ще се използва наличната пътна инфраструктура.

От дейността ще се формират 2.00 м<sup>3</sup> строителни отпадъци и излишна земна пръст, които ще се извозят до определеното от община Враца депо.

Мястото на реализация на предвидените дейности не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони от мрежата Natura 2000: BG0000166 "Врачански Балкан" определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007г.(обн. ДВ бр.21/2007г) и BG0002053 "Врачански Балкан" определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 105/2008г.).

Така заявеното инвестиционно намерение не попада в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидената дейност, при реализацията ѝ няма вероятност от отрицателно въздействие върху ЗЗ BG0000166 "Врачански Балкан" и BG0002053 "Врачански Балкан".

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение за «Външно ел. захранване на жилищна сграда в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXI, кв.4, по плана на с. Згориград, Община Враца», преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

Директор РИОСВ-Враца:

/инж. Н. Вачева/

