



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-901/...2015г.

ДО

ГЕНО КОЛЕВ ГЕНОВ

УПРАВИТЕЛ НА

“ВИНАРНА СЕЛАНОВЦИ АХИНОРА” ЕООД

УЛ. „ЛУИ АЙЕР” № 260А, АП. 6

ГР. СОФИЯ

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение: „Кабелно захранване 20 kV и бетонен комплектен трансформаторен пост /БКТП/ с трансформатор 63 kVA и модернизиране на технологичното оборудване на „Винарна Селановци Ахинора”, в с. Селановци”, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: “Винарна Селановци Ахинора” ЕООД, с. Селановци.

Уважаеми г-н Генов,

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. № В-901/07.04.2015г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелно захранване 20 kV и бетонен комплектен трансформаторен пост /БКТП/ с трансформатор 63 kVA и модернизиране на технологичното оборудване на „Винарна Селановци Ахинора”, в с. Селановци”, общ. Оряхово, обл. Враца попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелен сл. провод 20 kV и бетонен комплектен трансформаторен пост /БКТП/ с трансформатор 63 kVA в ПИ№370010, както и закупуване на технологично оборудване с цел модернизиране и повишаване на капацитета на „Винарна Селановци Ахинора” ЕООД в ПИ №370010 и ПИ №370011 (образувани от имот №370009), в м. „Старо село“, земл. с. Селановци, общ. Оряхово. Дължината на кабелното трасето ще е 120 м. Трасето ще преминава през частен имот, за което възложителят има документ за учредено право за преминаване на подземен ел.проводник от собственика на засегнатия имот. Присъединяването на трафопоста към мрежата 20 kV ще се изпълни от съществуващ ВЕ „Селановци”, като за целта в близост до стомано – бетонен стълб СрН в гръбнака ще се монтира нов СРС тип ТМ 20-951 и от него ще се направи отклонение за БКТП. Кабелът ще бъде САХЕк/ВН/П 3x185 мм<sup>2</sup>. БКТП /тип ВМ 01/ е монолитна бетонна комплектна разпределителна уредба. Съоръжението е моноблок от водоплътен бетон, включващо фундамент /основа/ и стени с размери 2,40x3,10x2,75. Застроената площ ще е 7,44 м<sup>2</sup>. БКТП ще се монтира в изкоп с размери 4,20 x 3,50 м. и дълбочина до 0,9 м.



Модернизирането на технологичното оборудване ще се извърши посредством закупуване, доставка и монтаж на следните съоръжения:

- Винификатор тип ВМ 10 – 4 бр.;
- Ферментатор тип WF 10 – 2 бр.;
- Вертикален резервоар тип К2.5 – 3 бр.;
- Гроздомелачка JOLLY 40/MV – 1 бр.;
- Помпа ламелна модел ПЛ353К – 3 бр.;
- Помпа винтова модел ПВ308АВ10Н – 1 бр.

Генерираните отпадъци в резултат на дейността ще се транспортират до регламентираното от община Оряхово депо. Формираните при реализацията на ИП земни маси ще се ползват за подравняване на терена. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

С инвестиционно предложение за „Кабелно захранване 20 kV и бетонен комплектен трансформаторен пост /БКТП/ с трансформатор 63 kVA и модернизиране на технологичното оборудване на „Винарна Селановци Ахинора“, възложителят ще кандидатства за финансиране от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Мястото на реализация на предвидената дейност **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близо разположената защитена зона, на около 4 км е: 33 “Остров” с код ВG0000334, определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007г.).

Така заявеното инвестиционно предложение **не попада** в обхвата на Глава шеста от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* и не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидената дейност, при реализацията **й няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близо разположената защитена зона от мрежата Натура 2000 - ВG0000334 “Остров”.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Кабелно захранване 20 kV и бетонен комплектен трансформаторен пост /БКТП/ с трансформатор 63 kVA и модернизиране на технологичното оборудване на „Винарна Селановци Ахинора“, в с. Селановци“, общ. Оряхово, обл. Враца **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.*

С уважение,

ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:

