



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-1007

13.05.2018 г.

ДО
КРАСИМИРА ВЕЛЧЕВА ПАВЛОВА
УПРАВИТЕЛ НА
ЕТ „КРАСИМИРА ВЕЛЧЕВА ПАВЛОВА - 2017“
УЛ. „МИНКО Т. ДРАГИЕВСКИ“ № 25
С. АЛТИМИР
ОБЩ. БЯЛА СЛАТИНА

Относно: Инвестиционно предложение за „Изграждане на трафопост 400 kVA 20/0,4 kV и подземна кабелна линия 20 kV“, в УПИ III – 3 , кв. 7, по плана на с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА,

Във връзка с внесено от Вас уведомление с Вх. № В-1007/30.04.2018 г. на РИОСВ-Враца, за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявленото инвестиционно предложение: „Изграждане на трафопост 400 kVA 20/0,4 kV и подземна кабелна линия 20 kV“, в Алтимир, общ. Бяла Слатина, общ. Враца, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация ИП ще се реализира в УПИ III – 3 , кв. 7, по регулатационния план на с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.

Инвестиционното предложение предвижда построяване на собствен трафопост, с цел обезпечаване с електрическа енергия, предстоящо за изграждане „Предприятие за производство на млечни продукти“, за което има издадено от Директора на РИОСВ – Враца Решение №ВР-7-ПР от 27.04.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Присъединяването на проектирания трафопост към разпределителната ел. мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София ще се осъществи, съгласно предварителен договор за присъединяване ПДПЕРМ №1202853636/16.03.2018 г.

Предвижда се захранването на трафопоста да бъде изпълнено, чрез подземно кабелно отклонение от въздушен електропровод „Скът“, 20 kV, минаващия на 384 м от имота на възложителя.

Трасето на подземната кабелна линия 20 kV е проектирано в тротоарната ивица на улица „Ален Мак“ и пресича път II-15 Враца - Оряхово на км 43+861, който съвпада с улица



„Г. С. Раковски”, в урбанизираната територия на населеното място. Точката на присъединяване е съществуващ стоманорешетъчен стълб от ВЕ „Скът” 20 kV, намиращ се в сервитута на път II-15 Враца – Оряхово.

Изкопът за полагане на кабела ще бъде с размер 1,20/0,5 м, а пресичането на пътното платно на път II-15 Враца-Оряхово, ще се изпълни чрез хоризонтален сондаж по проект част „Пътна“ и „ВОБД“.

Инвестиционното предложение не е свързано с използването на природни ресурси, промяна на съществуваща техническа инфраструктура или с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества.

Мястото на реализация на гореописаните дейности предвидени в инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за *защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за *биологичното разнообразие* (Натура 2000 места).

Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 „Река Скът” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Така заявленото инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането му не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава препрада за миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че за така заявленото инвестиционно предложение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявлените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ – Враца

