



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изм. № В-1021/ /БРЗТ-35
.....05.....2018г.

ДО
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД
УЛ. ”ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 159
ГР. СОФИЯ

Относно: Инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП "1", находящи се в с. Боденец, общ. Мездра“, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-1021/03.05.2018 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП "1", находящи се в с. Боденец, общ. Мездра“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената от възложителя информация, ИП предвижда демонтаж на съществуващите въздушни линии изпълнени с неизолирани алуминиево-стоманени АС проводници и подмяната им с нов усукан кабел. Ще се подменят съществуващите стълбовете в лошо техническо състояние с нови стоманобетонни стълбове от подходящ тип, по метода стъпка – в стъпка. Не се предвижда монтаж на нови стоманобетонни стълбове извън обхвата на съществуващата въздушна мрежа НН. Предвижда се изнасянето на електромерните табла – там, където това до момента не е направено.

Съществуващата въздушна мрежа НН от ТП "1" се състои от два клона:

1. Клон „А“ – обхваща съществуващите стоманобетонни стълбове на северозапад от съществуващ ТП „1“, по ул. „Пирин“, ул. „Здравец“ и ул. „Георги Димитров“. Предвижда се подмяна на тридесет и шест броя съществуващи стоманобетонни стълба, като новите стоманобетонни стълбове ще се монтират по метода стъпка – в стъпка. Дължина на клон „А“ - 1690m.

2. Клон „Б“ – обхваща съществуващите стоманобетонни стълбове на североизток от съществуващ ТП „1“, по ул. „Рила“ и ул. „Георги Димитров“. Предвижда се подмяна на двадесет и осем броя съществуващи стълба, като новите стълбове ще се монтират по метода стъпка – в стъпка. Дължина на клон „Б“ - 1450m.



Общата дължина на въздушната мрежа НН е 3140m. Трасетата ще преминават в тротоарите на прилежащите улици.

Генерираните строителни отпадъци ще се извозват на определеното за целта депо. За управлението на строителните отпадъци е изработен план съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци.

ИП не е свързано с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества. Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха. От дейността няма да се формират отпадъчни води.

Така заявеното инвестиционно предложение **не попада** в обхвата на някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи на регламентираните по реда на Глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони /„Натура 2000” места/ съгласно *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близо разположените защитени зони са ВГ0000166 «Врачански Балкан» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.) и ВГ0002053 «Врачански Балкан» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в най-близките защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП "1", находящи се в с. Боденец, общ. Мездра“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ - Враца

