



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-1023/16РЗТ-36
10.05.2018г.

ДО
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД
УЛ. ”ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 159
ГР. СОФИЯ

Относно: Инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП "1", находящи се в с. Нефела, общ. Враца“, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-1023/03.05.2018 г. на РИОСВ-Враца, за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП "1", находящи се в с. Нефела, общ. Враца“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената от възложителя информация, ИП предвижда демонтаж на съществуващите въздушни линии изпълнени с неизолирани алуминиево-стоманени АС проводници и подмяната им с нов усукан кабел. Ще се подменят съществуващите стълбовете в лошо техническо състояние с нови стоманобетонни стълбове от подходящ тип, по метода стъпка – в стъпка. Не се предвижда монтаж на нови стоманобетонни стълбове извън обхвата на съществуващата въздушна мрежа НН. Предвижда се изнасянето на електромерните табла – там, където това до момента не е направено.

Съществуващата въздушна мрежа НН от ТП "1" се състои от три клона:

1. Клон „А“ – обхваща съществуващите стоманобетонни стълбове на север от съществуващ ТП „1“, находящ се на централния площад. Предвижда се подмяна на четиринадесет броя съществуващи стоманобетонни стълба, като новите стоманобетонни стълбове ще се монтират по метода стъпка – в стъпка. Дължина на клон „А“ 678m.

2. Клон „Б“ – обхваща съществуващите стоманобетонни стълбове на югоизток от съществуващ ТП „1“, находящ се на централния площад. Предвижда се подмяна на тридесет и един броя съществуващи стълба, като новите стълбове ще се монтират по метода стъпка – в стъпка. Дължина на клон „Б“ 1955m.



3. Клон „В“ - обхваща съществуващите стоманобетонни стълбове на северозапад от съществуващ ТП „1“, находящ се на централния площад. Предвижда се подмяна на петнадесет броя съществуващи стълба, като новите стълбове ще се монтират по метода стъпка – в стъпка. Дължина на клон „В“ 572m.

Обща дължина на въздушната мрежа НН е 3205m. Трасетата преминават в тротоарите на прилежащите улици.

Генерираните строителни отпадъци ще се извозват на определеното за целта депо. За управлението на строителните отпадъци е изработен план съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци.

ИП не е свързано с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества. Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха. От дейността няма да се формират отпадъчни води.

Така заявеното инвестиционно предложение **не попада** в обхвата на някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи на регламентираните по реда на Глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони /„Натура 2000“ места/ съгласно *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близо разположените защитени зони са BG0000166 «Врачански Балкан» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.) и BG0002053 «Врачански Балкан» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в най-близките защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП "1", находящи се в с. Нефела, общ. Враца“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзакониви нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ - Враца

