



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-1127/.....2014 г.

ДО
ЦЕНКО ПЕТРОВ ЦОНЕВ
УПРАВИТЕЛ НА ЕТ „ПЕТРОВ – ЦЕНКО ПЕТРОВ”
Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА”, БЛ. 332, ВХ. А, ЕТ. 1, АП. 3
РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на кабелно захранване 20 kV с трафопост (БКТП) за обект „Зърнобаза – силозно стопанство” в ПИ № 213007, м. „Копана могила”, с. Нивянин, общ. Борован, обл. Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦОНЕВ,

Във връзка с внесено от Вас в РИОСВ-Враца уведомление с вх. № В-1127/03.06.2014г. за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр.94/2012г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на кабелно захранване 20 kV с трафопост (БКТП) за обект „Зърнобаза – силозно стопанство”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация ИП засяга ПИ № 213007 – собственост на възложителя, начин на трайно ползване „стопански двор”, находящ се в м. „Копана могила”, с. Нивянин, общ. Борован, обл. Враца.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на подземно кабелно захранване 20 kV и монтиране на трафопост за зърнобаза – силозно стопанство.

Кабелната линия ще се изпълни в изкоп 1,00/0,5 м върху пясъчна подложка, а присъединяването ще е от въздушен електропровод „Жаров” 20 kV.

Трафопоста ще се достави с 2 бр. трансформатори и ще се монтира върху стоманобетонен фундамент на северната страна на имота/площадката.

За изграждането на обект „Зърнобаза – силозно стопанство” в ПИ № 213007 м. „Копана могила”, с. Нивянин, има издадени становища с изх. № В-2160/14.11.2011г. и изх. № В-83/24.01.2014г. на Директора на РИОСВ-Враца.

Мястото на реализация на гореописаните дейности предвидени с ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие.



Най-близо разположената защитена зона, на около 17 км е: BG0000508 "Река Скът" определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007г. (обн. ДВ бр.21/2007г).

Така заявено инвестиционното предложение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и не е предмет на процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или Екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона BG0000508 "Река Скът".

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на кабелно захранване 20 kV с трафопост (БКТП) за обект. „Зърнобаза – силосно стопанство”, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на предвидените дейности и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционните предложения или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.

С уважение,

ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:

