



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-1315/11.07.2014г.

ДО  
ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ  
КМЕТ НА  
ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА  
УЛ. "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №68  
ГР. БЯЛА СЛАТИНА  
ОБЛ. ВРАЦА

**Относно:** Промяна на инвестиционно предложение: „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Бяла Слатина”, с възложител: Община Бяла Слатина, обл. Враца.

**Уважаеми г-н Цветков,**

Във връзка с внесено уведомление с Вх. № В-1315/25.06.2014г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС - обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г.)*, Ви уведомяваме следното:

Инвестиционното предложение (ИП) за Промяна на: „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Бяла Слатина”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в настоящото уведомление, инвестиционното предложение предвижда:

Изграждане на водопонизителна система, на площадката на ПСОВ, гр. Бяла Слатина, което се налага предвид дълбочината на съоръженията /за да се предотврати изплуването им при изпразване/ и близостта на площадката до р. Скът. Тази система ще се ползва за понижаване на водното ниво при извършване на ремонтни дейности само при статично водно ниво по-плитко от 1,30м /спрямо нивото на терена, прието за 0,00/ за вторичните радиални утаители и 0,90м. за входната помпена станция. Това може да случи само при извънредни непланирани ремонтни дейности. Плановите ремонти по съоръженията и тяхното изпразване ще се извършват в сухи периоди на годината, когато няма да се налага понижаване на водното ниво. За всяко водно ниво под 1,30м от терена няма да е необходимо ползване на водопонизителната система.

Системата ще се състои от 12 броя сондажни кладенци, като отделните сондажи ще са свързани с тръбопроводи до последната ревизионна шахта на ПСОВ, преди заустването в реката. Диаметрите на сондажите ще бъдат 160 мм., а дълбочината на сондиране на различните кладенци 9,60 м. и 9,80 м.



Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Съгласно становище с Изх.№ 3646/08.07.2014г. на БДУВДР-Плевен, копие от което прилагаме за съобразяване, ИП няма да окаже значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо ПУРБ на Дунавски район.

Така заявено, инвестиционното предложение **не попада** в обхвата на Приложение №1 и №2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС – обн. ДВ, бр.91/2002г.) и **не е предмет на процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), или екологична оценка (ЕО) по реда на ЗООС.**

Според представената информация местата на реализация на предвидените дейности **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ – обн. ДВ, бр.133/1998г.) и в обхвата на защитени зони от мрежата Натура 2000.

Най-близо разположената защитена зона, на около 5 км. е ЗЗ ВГ0000508 „Река Скът”, определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близо разположената защитена зона от мрежата Натура 2000-ВГ0000508 „Река Скът”.

В тази връзка на основание чл. 2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на предвидените дейности и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми своевременно РИОСВ-Враца за промените.*

**Приложение:** Копие от становище на БДУВДР-Плевен с Изх. № 3646/08.07.2014г.

С УВАЖЕНИЕ,

ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:

/ ИНЖ. Н. ВАЧЕВА

