



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-1595  
..... 2013 г.

ДО  
Г-Н СТЕФАН АПОСТОЛОВ  
УПРАВИТЕЛ НА “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД  
УЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 330  
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за: „БКТП-800, 20/0,4 kV, 1x160 kVA, кабели СрН и НН за външно електрозахранване на „Стопанска сграда”, имот №252013 землище на с. Борован”, общ. Борован, обл. Враца.

**Уважаеми г-н Апостолов,**

Предвиденото инвестиционно предложение „БКТП-800, 20/0,4 kV, 1x160 kVA, кабели СрН и НН за външно електрозахранване на „Стопанска сграда”, имот №252013 землище на с. Борован”, общ. Борован, област Враца, съгласно внесено от Вас уведомление с вх. № В-1595/04.07.2013 г. на РИОСВ-Враца попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г.) и в тази връзка Ви уведомяваме следното:

Съгласно информацията в уведомлението, инвестиционното предложение предвижда присъединяване към електроразпределителната мрежа НН на „Стопанска сграда”, имот №252013 с ЕКАТТЕ 05548 землище на с. Борован” чрез:

- изграждане на БКТП-800 20/0,4 kV, 1x160 kV;
- изграждане на подземна кабелна линия СрН с кабел САХЕк /ВН/П 1x185 с дължина 604 м;
- направа на изкоп 1,4/0,5 м с дължина 525 м;
- направа на изкоп 1,1/0,5 м с дължина 18 м;
- изграждане на кабелна канална система с две PVC тръби ф140/4,1 мм, замонолитени в бетонов кожух с дължина 18 м;
- монтаж на стоманена тръба ф140;
- изграждане на подземна кабелна линия НН с кабел САВТ 4x120 с дължина 6 м;
- монтаж на електромерно табло типоразмер ТЕПО 3-П на бетонов фундамент пред имотната граница.



Строителните отпадъци, ще бъдат събирани и извозвани на определено от общинските органи място. Не се предвижда промяна на съществуващата и/или изграждане на нова пътна инфраструктура.

Така заявено, инвестиционното предложение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.

Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони от мрежата Natura 2000.

Най-близо разположената защитена зона, на около 12 км. е: BG0000508 "Река Скът", определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет.

С оглед горезложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидената дейност, при реализацията **й няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близко разположената защитена зона от мрежата Natura 2000 - BG0000508 "Река Скът".

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявено инвестиционно предложение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

Директор РИОСВ-Враца:



.....  
/Инж. Т. ГЕРГОВА/

за Директор РИОСВ-Враца:

/Инж. Христо Христов/

Директор дирекция „КПД”  
Заповед № РД 475/15.06.2012г.