



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца**

Изх. № В- 1608  
20.07. 2016 г.

**ДО**  
**Г-Н ЕМИЛ ПЕТРОВ МИЛУШЕВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА**  
**ДДФ „ДУНИМ“ АД**  
**УЛ. „КЛИСУРА“ БЛ. 129, ВХ. А, ЕТ. 1, АП. 5 И 6**  
**Ж.К. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“**  
**ГР. СОФИЯ**

**Относно:** Проект за: “Изграждане на дъждовна и дренажна канализация на складово-пристанищна площ”, в ПИ № 000004, м. „Блатото”, землище гр.Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, с възложител: ДДФ „Дуним” АД

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛУШЕВ,**

Във връзка с внесено от Вас в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр. Враца Уведомление с вх. № В-1608/23.06.2016г. за горещитираният проект, на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр.94/2012г.)*, Ви уведомявам следното:

Проектът: “Изграждане на дъждовна и дренажна канализация на складово-пристанищна площ”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация обекта включен в проекта е разположен в ПИ № 000004, м. „Блатото”, землище гр.Мизия, общ. Мизия, обл.Враца.

Проектът предвижда извършване на следните дейности: изграждане на дъждовна и дренажна канализация на складово-пристанищната площ на ДДФ „Дуним”



АД (пристанище на р. Дунав в района на гр. Козлодуй при АЕЦ). Проектираната канализация касае единствено и само дъждовни и дренажни води, които ще се отвеждат в р. Дунав. На пристанищната площ се разтоварват насипни товари (баластра, въглища и др.), но не се разтоварват петролни продукти. Канализацията ще се изпълнява от РЕ гофрирани тръби.

Реализацията ще се извърши на няколко етапа: подготовка на трасето за извършване на строително-монтажните работи; изкопни работи; направа на подложка за полагане на тръбите на канализацията; полагане на тръбите в изкопа; извършване на обратен насип; възстановяване на пътната настилка.

Земните работи ще се извършват с механизизирана техника и ръчно, като машинните работи ще се извършват с багер с обратна лопата. Обратното засипване ще се изпълнява чрез трамбоване на пластове през 20 см. до достигане на необходимата плътност.

Изкопните земни маси ще се използват за обратно засипване на изкопите.

За реализация на дейностите предвидени с проекта ще бъде използвана съществуващата техническа инфраструктура.

Съгласно становище на Басейнова дирекция "Дунавски район" с изх. № 3937 от 18.07.2016г. ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2010-2015г. в Дунавски район и няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми (прилагам становището).

Мястото на реализация на гореописаните дейности, предвидени с проекта **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места).

Най-близко разположената защитена зона е BG0000614 «Река Огоста» за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007г.).

Така заявените дейности предвидени с проекта **не попадат** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и не е предмет на процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или Екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявените дейности предвидени с проекта, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близката защитена зона BG0000614 «Река Огоста».

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеният проект, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

**Обръщам Ви внимание, че е необходимо:**

-Да не се допуска замърсяване на околната среда с битови и строителни отпадъци по време на реализацията на ИП.

-Да се спазват забраните и ограниченията предвидени в Закона за водите, които са поставени в т.2 на становище на Басейнова дирекция "Дунавски район" с изх. № 3937 от 18.07.2016г.

*Настоящото се отнася само за заявените параметри на предвидените дейности и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или*

*При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности с проекта или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.*

Приложение:

-становище на Басейнова дирекция "Дунавски район" с изх. № 3937/18.07.2016г.

С уважение,

**ИНЖ. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА**

Директор на РИОСВ – Враца

