



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-1644

07.07.2015 г.

ДО
ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ - КМЕТ
НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
УЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ №68
ГР. БЯЛА СЛАТИНА 3200
ОБЛ. ВРАЦА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Климент Охридски”, ул. „Хан Крум”, ул. „Водотечна”, ул. „Александър Стамболовски” и ул. „Любен Каравелов”, находящи се в гр. Бяла Слатина, с възложител: Община Бяла Слатина

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТКОВ,

Във връзка с внесени уведомлението с вх. № В-1644/30.06.2015 г. на РИОСВ-Враца и допълнителна информация с вх. № В-1644/07.07.2015г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г.), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение (ИП) „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Климент Охридски”, ул. „Хан Крум”, ул. „Водотечна”, ул. „Александър Стамболовски” и ул. „Любен Каравелов”, находящи се в гр. Бяла Слатина, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в уведомленето и представената документация, предвидени за подмяна водопроводи са разположени по главни улици и обхващат голям брой консуматори, но са стари и амортизириани. Експлоатацията им е свързана с големи загуби на вода.

Предмет на проекта е подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по улици „Климент Охридски“, „Хан Крум“, „Водотечна“, ул. „Александър Стамболовски“ и ул. „Любен Каравелов“, като подмяната засяга следните участъци:

1. Участък от ул. „Александър Стамболовски“ (възел 1) до пресвързването със съществуващия водопровод по ул. „Климент Охридски“ (възел 3). Предвижда се подмяна с нови тръби от полистилен марка 100, PN 10, DN 90, с дължина 39, 65м.
2. Участък от ул. „Г. С. Раковски“ (възел 4) до пресвързването със новия водопровод след кръстовището с ул. „Гимназиална“ (възел 8). Предвижда се подмяна с нови тръби от полистилен марка 100, PN 10 с дължина 426, 76м.
3. Участък от ул. „Христо Ботев“ (възел 9) до ул. „Любомир“ (възел 12). Предвижда се подмяна с нови тръби от полистилен марка 100, PN 10, DN 90 с дължина 365, 18 м.



✉ 3000 гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81
Тел: (+35992)991759, Факс: (+35992) 629211,
e-mail: riosv_vr@m-real.net

4. Участък от ул. „Дунав“ (възел 13) до ул. „Крайбрежна“ (възел 14). Предвижда се подмяна с нови тръби от полиетилен марка 100, PN 10, DN 90 с дължина 150, 41 м. Предмет на проекта на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Водотечна“.
5. Участък от ул. „Климент Охридски“ (възел 5) до ул. „Стефан Караджа“ (възел 27). Предвижда се подмяна с нови тръби от полиетилен марка 100, PN10, DN 90 с дължина 306, 63м. Предмет на проекта е подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Хан Крум“.
6. Участък от ул. „Г.С.Раковски“ (възел 15) до ул. „Любен Каравелов“ (възел 20). Предвижда се подмяна с нови тръби от полиетилен марка 100, PN 10, DN 200 с дължина 280 м.
7. Пресвързване на участък от ул. „Хан Крум“ (възел 16) по ул. „Сребреня“ (възел 28). Предвижда се подмяна с нови тръби от полиетилен марка 100, PN 10, DN 90 с дължина 42,47м.
8. Пресвързване на участък от ул. „Хан Крум“ (възел 20) по ул. „Стефан Караджа“ (възел 21). Предвижда се подмяна с нови тръби от полиетилен марка100, PN 10, DN 200 с дължина 136, 85м. Предмет на проекта е подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Александър Стамболийски“.
9. Участък от ул. „Христо Ботев“ (възел 22) от ул. „Васил Левски“ (възел 23). Предвижда се подмяна с нови тръби от полиетилен марка 100, PN 10, DN 200 с дължина 136, 85 м. Предмет на проекта е подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Александър Стамболийски“.
10. Участък от ул. „Булаир“ (възел 32) до ул. „Тодор Каблешков“ (възел 41). Предвижда се подмяна с нови тръби от полиетилен марка 100, PN 10, DN 90 с дължина 874, 46м. Предмет на проекта е подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Любен Каравелов“.
11. Участък от ул. „Климент Охридски“ (възел 6) до ул. „Цар Асен“ (възел 31). Предвижда се подмяна с нови тръби от полиетилен марка100, PN 10, DN 90 с дължина 337, 91 м.

Диаметрите на новопроектирани водопроводи са избрани в съответствие с разработен идеен проект и със съществуващото положение. Всички сградни водопроводни отклонения, ще бъдат подменени и превързани.

Предвижда се и възстановяване на пътната настилка на улици: „Климент Охридски“, „Хан Крум“, „Водотечна“, Александър Стамболийски“ и „Любен Каравелов“ в гр. Бяла Слатина, които ще се засегнат при подмяната на съществуващата водопроводна мрежа по засегнатите улици. Строителните дейности предвиждат прокопаване на платното за движение (успоредно, перпендикулярно и косо на осовата линия), полагане на ВиК съораженията, обратно засипване на изкопа и възстановяване на пътната настилка. В участъците, в които се предвиждат ремонтни работи ще се изпълни асфалтобетонова настилка.

При реализацията на ИИ ще се генерират земни маси от изкопните работи, част от който ще се ползват за обратен насып, а излишъка ще се ползва за рекултивацията на намиращото се в близост депо за твърди битови отпадъци.

Мястото на реализация на предвидените дейности не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на територията на защитени зони от мрежата Натура 2000.

Най-близо разположената защитена зона, на около 8 км е BG0000508 „Река Скът“ определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007г.(обн. ДВ бр.21/2007г).

Така заявленото инвестиционно намерение не попада в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидената дейност, при реализацията ѝ няма вероятност от отрицателно въздействие върху BG0000508 "Река Скът".

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявленото инвестиционно предложение за „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Климент Охридски”, ул. „Хан Крум”, ул. „Водотечна” ул. „Александър Стамболовски” и ул. „Любен Каравелов”, в гр. Бяла Слатина, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА

Директор на РИОСВ – Враца



