



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. №В-1749/

...1907...2017г.

ДО

Г-Н КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

УЛ. „СТЕФАНАКИ САВОВ“ №6

ГР. ВРАЦА

ОБЛ. ВРАЦА

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение „Канализационна помпена станция Бистрец - изменение на трасето на захранващия с ел. енергия кабел, поради промяна условията за присъединяване от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Етап 2 от „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“, с местонахождение кв. Бистрец, п.и. с идентификатор 12259.1006.114 по кадастралната карта гр. Враца“, с възложител: Община Враца

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАМЕНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-1749/17.07.2017 г. на РИОСВ-Враца, за настъпили промени в горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомяваме следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Канализационна помпена станция Бистрец - изменение на трасето на захранващия с ел. енергия кабел, поради промяна условията за присъединяване от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Етап 2 от „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“, с местонахождение кв. Бистрец, п.и. с идентификатор 12259.1006.114 по кадастралната карта гр. Враца“ попада в хипотезата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

За инвестиционно предложение „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“ е издадено Решение № 8-ПР/2009г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с характер „да не се извършва ОВОС“. Една от предвидените с ИП дейности е: Изграждане на канализационна помпена станция – Бистрец. За дейността е издадено Разрешение за строеж №94/19.05.2011г. от главния архитект на община Враца. В последствие е направено изменение по чл. 154 от ЗУТ и е издадено ново Разрешение № 666 от 25.04.2014г.

На основание чл. 93, ал.7 от ЗООС, възложителят уведомява за настъпило изменение, поради промяна на условията за присъединяване от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, във връзка с предварителен договор за присъединяване на обекти на клиенти към



разпределителната електрическа мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ПДПЕРМ № 1202551078/ 31.05.2017г.

Изменението е свързано само с промяна местоположението на захранващото табло (в границите на същия имот), съответно с дължината на трасето на захранващия кабел, от 210м на 25м.

Имотът в който ще се реализира ИП е с предназначение на територията: Урбанизирана, с НТП: Ниско застрояване, площ 467 кв.м. ИП не е свързано с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на имота.

Съгласно новия проект захранването на обекта с електрическа енергия ще бъде изпълнено с кабел СВТ 4 x 50 мм<sup>2</sup> от ново електромерно табло, което ще бъде монтирано на границата на имота съгласно Чл. 120. (1) (Изм. - ДВ. бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) от ЗЕ и “Наредба 6/2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи” /ДВ бр. 74/09.06.2004 г./. Кабелът е оразмерен по допустимо продължително нагряване за Рпред. = 22,00 kW и по пад на напрежение, който е в допустимите граници.

От електромерното табло до табло управление кабелът ще бъде положен в земен изкоп 0,8/0,4 м върху пясъчна подложка. По цялата дължина трасето ще се маркира със сигнална лента. От изкопа до „ТЕМО“ за предпазване от механични повреди кабелът ще бъде изтеглен в ПВЦ тръба ф 110/3,2 мм, укрепена към конструкцията. За въвода до командното табло кабелът също ще бъде изтеглен в ПВЦ тръба ф 110/3,2 мм укрепена по подходящ начин. Всички отвори ще бъдат уплътнени с негорим материал и ще бъдат хидроизолирани.

Изготвен е План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Така представеното инвестиционно предложение самостоятелно **не попада** в някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Считаме, че така заявената промяна в трасето на горесцитирания ел. захранващ кабел **не представлява** съществено изменение по смисъла на чл.93, ал.1, т.2 и т.3 от ЗООС, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда спрямо въздействието, разгледано и оценено в проведената процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, приключила с Решение № 8-ПР/2009г. на МОСВ (не се увеличава засегнатата площ, не се засягат защитени природни и/или културни обекти, не се променя технологията, машините и материалите, които ще се използват), поради което **не подлежи на регламентираните по реда на Глава шеста от Закона процедури.**

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии.*

Имотът **попада** на територията на защитена зона BG0000166 «Врачански Балкан» за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху горесцитираната защитена зона.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Канализационна помпена станция Бистрец - изменение на трасето на захранващия с ел. енергия кабел, поради промяна условията за присъединяване от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Етап 2 от „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“, с местонахождение кв. Бистрец, п.и. с идентификатор 12259.1006.114 по кадастралната карта гр. Враца“, **преценката** на компетентния орган е, че

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

**инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА**  
*Директор на РИОСВ - Враца*

