



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца**

Изх. №В-1771/<sup>16.08.</sup>..... 2013 г.

**ДО**  
**Г-Н ИВАН ГЕНОВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА**  
**„АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД**  
**ГР. КОЗЛОДУЙ 3321**  
**ОБЩ. КОЗЛОДУЙ**  
**ОБЛ. ВРАЦА**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение: "Определяне на трасе и сервитути на дублиращ напорен тръбопровод за допълнително техническо водоснабдяване на техническа вода от шахтови помпени станции до бризгални басейни на енергоблокове 5 и 6 на „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД при аварийни ситуации", с възложител: „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, обл. Враца

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-1771/25.07.2013 г. на РИОСВ-Враца, за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за "Определяне на трасе и сервитути на дублиращ напорен тръбопровод за допълнително техническо водоснабдяване на техническа вода от шахтови помпени станции до бризгални басейни на енергоблокове 5 и 6 на „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД при аварийни ситуации", попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в уведомлението, възложителят предвижда подобряване на техническото състояние на системата, чрез изграждане на нов напорен тръбопровод за допълнително техническо водоснабдяване, дублиращ съществуващия стоманен напорен тръбопровод Ф630, който е в експлоатация от пускане на 5 енергоблок (Протокол обр.16 от октомври 1987 г. на ДПК към МС).

Тръбопроводът е предназначен да пренася студена вода от шахтови помпени станции (ШПС) към бризгалните басейни (ББ). Захранването на тръбопровода с вода е от съществуващи сондажни кладенци.

Съоръжението е със следните технически параметри: максимално работно налягане 0.6 МРа, дебит на водата 1000 м3/час, температура на водата 3°C÷33°C; ще се положи в непосредствена близост до съществуващия тръбопровод и ще е с приблизителна дължина от 2 200 лин.метра. Полагането на новия тръбопровод извън зоната на пресичане на Топъл канал-2 (ТК2) ще се извърши по традиционни методи с траншеен изкоп по трасето и обратно запълване на изкопа със складираните земни маси. Пресичането на съществуващите



отводнителни канали ще е подземно на дълбочина минимум 0,8 метра под дъното на канала, предвид факта, че подпочвените води в района са плитки.

След монтажа на новия тръбопровод, ще се изградят няколко типа шахти: присъединителни шахти - в местата на присъединяване на новия тръбопровод към съществуващия стоманен тръбопровод ф630мм; преходни шахти - в местата на излизане на тръбопровода от земята и качване на естакадата; дренажни шахти - в ниските участъци на тръбопроводното трасе с цел дрениране на тръбопровода при необходимост; обезвъздушителни шахти - във високите участъци на тръбопроводното трасе, за обезвъздушаване на тръбопровода при пълнене.

Трасето на съществуващия напорен тръбопровод и на обслужващите го шахти са разположени в землището на гр.Козлодуй, северно от производствената площадка на АЕЦ-Козлодуй и са отразени в Кадастралната карта на гр.Козлодуй с идентификатор 37798.252.3. Съществуващото трасе на тръбопровода преминава през 55 бр.поземлени имота в територия със земеделско предназначение (местността "Ковея" и местността "Блатото"), като по собственост те са: общинска-частна и публична, частна и на юридически лица.

Всичките мероприятия по отнемане, оползотворяване на хумусния пласт и рекултивация на изкопите ще се изпълняват съгласно действащата нормативна уредба.

Пускането на обекта след изпълнение на СМР, профилактичните и основни ремонти ще се извършват по програма, със спазване на всички мерки по опазване на околната среда от евентуално аварийно замърсяване.

Тръбопроводът няма да отделя вредни вещества, прах и/или други замърсители, причиняващи увреждане на компонентите на околната среда.

Съгласно становище с изх. № 5832/08.08.2013г. на Басейнова дирекция за управление на водите дунавски район с център Плевен (копие от което прилагаме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на екологичните цели и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на Дунавски район. Теренът, предвиден за реализация на ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на *Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*

Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Инвестиционното предложение **не попада** на територията на защитени зони от мрежата Натура 2000.

Най-близо разположената защитена зона, на около 1,5 км е: BG0002009 "Златията", определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 105/2008г.).

Така заявеното инвестиционно предложение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидената дейност, при реализацията **й няма вероятност от отрицателно въздействие върху ЗЗ BG0002009 "Златията"**.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение за "Определяне на трасе и сервитути на дублиращ напорен тръбопровод за допълнително техническо водоснабдяване на техническа вода от шахтови помпени станции до брызгални басейни на енергоблокове 5 и 6 на „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД при аварийни ситуации", **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.

**Приложение:** Копие на становище с изх. № 5832/08.08.2013г. на БДУВДР-Плевен.

С уважение,

ЗА ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:

  
/ ИНЖ. ХР. ХРИСТОВ /

Директор дирекция „КПД“

Съгласно Заповед № РД-622/13.08.2013г. на Министъра на околната среда и водите