



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца**

Изх. № В-1835/17.08.2013г.

ДО  
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД  
УЛ. „СТОЯН КЯЛЪЧЕВ” №8  
ГР. ВРАЦА  
ОБЛ. ВРАЦА

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение "Преустройство на въздушни електропроводни линии (ВЛ) 20 kV около п/ст „Роман” 110/20 kV, подобекти: ВЛ 20 kV „Царевец – Чукари”, ВЛ 20 kV „Трайков” и ВЛ 20 kV „МВЕЦ Искра”, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД, гр. Враца

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АПОСТОЛОВ,**

Във връзка с внесено уведомление с вх. № В-1835/02.08.2013 г. на РИОСВ-Враца, за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение за "Преустройство на въздушни електропроводни линии (ВЛ) 20 kV около п/ст „Роман” 110/20 kV, подобекти: ВЛ 20 kV „Царевец – Чукари”, ВЛ 20 kV „Трайков” и ВЛ 20 kV „МВЕЦ Искра”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в уведомлението, възложителят предвижда преустройство на електроразпределителната мрежа на град Роман, наложено от преустройството на разпределителната уредба 20 kV на п/ст "Роман" (бивша заводска п/ст "Метизи") и включването на подстанцията в Разпределителната електрическа мрежа (РЕМ) 20 kV.

Основните дейности, които ще се извършват са:

1. Преустройство на съществуващите ВЛ 20 kV "Царевец" и "Чукари", чрез изграждането на двойна ВЛ 20 kV "Царевец-Чукари" по трасето на съществуващата ВЛ 20 kV "Царевец", и присъединяване на преустроената ВЛ 20 kV "Царевец-Чукари" към п/ст „Роман” чрез изграждане на кабелна линия. За целта ще бъдат подменени 20 броя стълба от съществуваща ВЛ 20 kV "Царевец" от стълб №7 до стълб №26 включително, и ще се изгради кабелна линия (КЛ) 20 kV от стълб №1 на ВЛ 20 kV „Царевец – Чукари” до КРУ 20 kV на п/ст „Роман” с дължина 638 метра. За ВЛ 20 kV „Царевец – Чукари” са предвидени 186 м<sup>3</sup> изкоп и 206 м<sup>3</sup> бетон за фундирането на новите стълбове, като преустройството засяга земеделски земи в землището на гр. Роман, землището на с. Хубавене и двора на "Метизи" АД гр. Роман.
2. Присъединяване на съществуващата ВЛ 20 kV "Трайков" към п/ст "Роман" чрез използване на участъка от стълб № 1 до стълб № 7 на съществуващата ВЛ 20 kV "Царевец" и



кабелен участък КЛ 20 kV от стълб №7 до КРУ 20 kV на п/ст „Роман” с дължина 633 метра. Ще се използва трасето на съществуваща ВЛ 20 kV „Царевец” в участъка от стълб № 2 до стълб № 6 без никакви промени. Ще се изправи един брой краен стълб на ВЛ № 7 разположен на територията на „Метизи” АД, а от стълб №7 на ВЛ до п/ст „Роман” ще се изгради кабелния участък. Изкопните работи за фундирането на новия стълб са 9,3 м<sup>3</sup> изкоп и 10,03 м<sup>3</sup> бетон за фундирането на новият стълб. Засягат се земеделски земи в землището на гр. Роман и двора на „Метизи” АД гр. Роман.

3. Присъединяване на МВЕЦ „Искра” п/ст „Роман”, чрез КЛ 20 kV от МВЕЦ „Искра” до стълб № 1 на ВЛ 20 kV „Завода”, ВЛ в участъка от стълб № 1 до стълб № 6 на съществуващата ВЛ 20 kV „Завода” и КЛ 20 kV от стълб №6 до КРУ 20 kV на п/ст „Роман”. Ще се изгради кабелен участък от МВЕЦ „Искра” 40 м, ще се изправят два нови стълба № 4 и № 5 ще се демонтират три съществуващи стълба № 3, 4 и 6 на старата ВЛ 20 kV „Завода” и от стълб №5 на ВЛ 20 kV МВЕЦ „Искра” до п/ст „Роман” ще се изгради кабелен участък с дължина 614 метра. За фундирането на новите стълбове изкопните работи са 18,6 м<sup>3</sup> изкоп и 20,06 м<sup>3</sup> бетон. Засягат се земеделски земи в землището на гр. Роман и двора на „Метизи” АД гр. Роман.

Не се предвижда изграждането на нови съоръжения и не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура, тъй като ще се преустроят съществуващи ВЛ 20 kV. Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди. Вода за питейни нужди ще се осигурява с туби. Извозване на земни маси от сервитутната зона не се предвижда. След направата на изкопите, земните маси ще се използват за насипка. Там където има наличие на хумусен слой ще бъде възстановен. Отпадъците ще се събират в контейнери и ще се извозват на указаните от Община Роман места.

Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Инвестиционното предложение **не попада** на територията на защитени зони от мрежата Natura 2000.

Най-близо разположените защитени зони, на около 8 км са: BG0001014, „Карлуково” определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет и BG0000332 „Карлуковски карст”, определена по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-788/29.10.2008г на МОСВ.

Така заявеното инвестиционно намерение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидената дейност, при реализацията **й няма вероятност от отрицателно въздействие върху** BG0001014, „Карлуково” и BG0000332 „Карлуковски карст”.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Преустройство на въздушни електропроводни линии (ВЛ) 20 kV около п/ст „Роман” 110/20 kV, подобекти: ВЛ 20 kV „Царевец – Чукари”, ВЛ 20 kV „Трайков” и ВЛ 20 kV „МВЕЦ Искра” преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

ЗА ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:



/ ИНЖ. ХР. ХРИСТОВ /

Директор дирекция „КПД“

Съгласно Заповед № РД-622/13.08.2013г. на Министъра на околната среда и водите