



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-2000/18.09.....2014 г.

ДО
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ
УЛ. „Г. ДИМИТРОВ” № 25-27
ГР. МИЗИЯ
ОБЛ. ВРАЦА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост за хранване на временно селище за пострадалите от наводнението в гр. Мизия”, с възложител: Община Мизия

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРУШОВЕНСКИ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № В-2000/12.09.2014 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на трафопост за хранване на временно селище за пострадалите от наводнението в гр. Мизия”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в уведомлението и приложената документация, реализацията на ИП засяга ПИ № 48043.501 и ПИ № 48043.501:656 по кадастралния план на гр. Мизия, с обща площ 58628 кв.м. и начин на трайно ползване на двата имота „жп гари и спирки”. Имотите ведно с находящите се в тях сгради са частна държавна собственост и със Заповед № РД-18-ДС 71/01.09.2014г., и Заповед № РД-18-ДС 74/04.09.2014г на Областния управител на област Враца, са предоставени безвъзмездно за управление на Община Мизия.

Реализирането на ИП е за обезпечаване с електрическа енергия на временно селище от фургони, в което ще се настанят пострадалите от наводнението на 02.08.2014г. в гр. Мизия. За хранването на обекта с ел.енергия ще се изгради нов мачтов трансформаторен пост (МТП) 20/0,4 kV, 400 kVA и подземна кабелна линия 20 kV.

Трасето на кабелната линия ще започва от съществуващ стомано-решетъчен стълб в гръбнака на въздушен електропровод „Урожай”, преминаващ южно от ПИ № 48043.501 и ПИ № 48043.501:656 на приблизително 200 м и ще завършва на МТП, който ще бъде монтиран в един от имотите на възложителя на границата със съществуващ път, при спазване на необходимите отстояния спрямо сгради и съоръжения.

Реализирането на ИП е свързано с извършване на земни работи, като изкопите за полагане на кабелните линии ще бъдат с размер 0,8/0,4 м и 1,10/0,5м. В случай на излишък от земни маси, е необходимо същите да се депонират на площадка, определена от кмета Община Мизия.

Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Инвестиционното предложение **не попада** на територията на защитени зони от мрежата Натура 2000.

Най-близо разположената защитена зона, на приблизително 500 м е BG0000508 „Река Скът” определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно намерение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидената дейност, при реализацията й **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху BG0000508 „Река Скът”.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на трафопост за захранване на временно селище за пострадалите от наводнението в гр. Мизия” в ПИ № 48043.501 и ПИ № 48043.501.656 по кадастралния план на гр. Мизия, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.

С уважение,

ДИРЕКТОР РИОСВ - ВРАЦА:


/ИНЖ. Н. ВАЧЕВА/