



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-2195/.....²⁴09.2013г.

ДО
Г-Н ПЕТЪР ДАНЧЕВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА КРИВОДОЛ
УЛ. "ОСВОБОЖДЕНИЕ" №13
ГР. КРИВОДОЛ
ОБЛ. ВРАЦА

КОПИЕ:
КМЕТА НА
С. КРАВОДЕР
ОБЩ. КРИВОДОЛ
ОБЛ. ВРАЦА

Относно: Инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца”, с възложител Община Криводол.

Уважаеми г-н Данчев,

Във връзка с внесено уведомление с Вх. № В-2195/18.09.2013г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС - обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г)*, Ви уведомяваме следното:

Инвестиционното предложение (ИП) за „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в настоящото уведомление и представената проектна документация, инвестиционното предложение предвижда:

Запазване на водоподаването за с. Краводер от каптаж “Стара Мътница”, както и на довеждащия водопровод до шахтата с регулатор за налягане в началото на селото. Запазва се хлорирането на водата в каптажа и подменения участък след шахтата-хлоратор с дължина 500 м и диаметър Ф 200 мм. Запазва се трасето на довеждащият водопровод през селото и се предвижда промяна на трасето му в участъка преди резервоара, като новото трасе е по черен път.

Предвижда се изпълнението на проекта да се извърши на два етапа. Първият етап обхваща пълна подмяна на цялата вътрешна водопроводна мрежа, както следва: 13284,18м, с диаметър DN 90; 427,83м, с диаметър DN 110 и 408,64м, с диаметър DN 125, довеждащ хранващ водопровод към напорния резервоар с дължина 1405,12м и диаметър DN 90 и външен хранващ водопровод с дължина 226,26м и диаметър DN 140. Вторият етап предвижда реконструкция на дефектирания и изключен от системата 130 м³ резервоар и



монтаж на водомерен възел в сухата камера към резервоарите. Водопровода ще се изпълни от тръби ПЕВП, РЕ 100 за налягане PN 10 на челна заварка. Изкопите за водопровода се предвижда да са с вертикален откос, без плътно укрепване.

За нормална работа на водопроводната мрежа по трасето ѝ се предвиждат следните съоръжения: автоматични въздушници във високите точки; противопожарни хидранти ПХ 70/80 действащи като калници в ниските точки на водопровода; надземни пожарни хидранти ПХ 70/80 и спирателни кранове.

Така заявено, инвестиционното предложение **не попада** в обхвата на Приложение №1 и №2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС – обн. ДВ, бр.91/2002г.) и **не е предмет на процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), или екологична оценка (ЕО) по реда на ЗООС.**

Според представената информация местата на реализация на предвидените дейности **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ – обн. ДВ, бр.133/1998г.) и в обхвата на защитени зони от мрежата Натура 2000.

Най-близо разположените ЗЗ, на около 3 км. са: ВГ 0000166 „Врачански Балкан” определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.) и ВГ 0002053 „Врачански Балкан” определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/ 04.11.2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000 - ВГ 0000166 „Врачански Балкан” и ВГ 0002053 „Врачански Балкан”.

В тази връзка на основание чл. 2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на предвидените дейности и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми своевременно РИОСВ-Враца за промените.

**С УВАЖЕНИЕ,
ЗА ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:**


/ ИНЖ. ХР. ХРИСТОВ /

Директор дирекция „КЦД“

Съгласно Заповед № РД-622/13.08.2013г. на Министъра на околната среда и водите