



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-2272/02.10.2013г.

ДО
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ
УЛ. "Г. ДИМИТРОВ" №25-27
ГР. МИЗИЯ
ОБЛ. ВРАЦА

На Ваш. № 32-00-82/25.09.2013г.

Относно: Проект за обект: „Ремонт на съществуваща канализация в жилищен комплекс на бивш “КЦХ”, гр. Мизия, общ. Мизия”, с възложител Община Мизия, изготвен във връзка с кандидатстване за финансиране от Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/.

Уважаеми д-р Крушовенски,

Във връзка с внесено Заявление с Вх. № В-2272/30.09.2013г. на РИОСВ-Враца, за горесцитирания проект за обект, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС - обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г)*, Ви уведомявам следното:

Проект за обект: „Ремонт на съществуваща канализация в жилищен комплекс на бивш “КЦХ”, гр. Мизия, общ. Мизия”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в настоящото заявление и представената проектна документация, се предвижда:

Реконструкция на съществуващата канализационна мрежа и изграждане на нови събирателни канализационни колектори - Ф300, които ще отвеждат битово-фекалните отпадъчни води от жилищен комплекс на бивш “КЦХ”, гр. Мизия. Проектните канализационни клонове са оразмерени като безнапорни и са ситуирани по оста на уличното платно. В местата на чупките и на разстояние от 60 м. една от друга при праволинейните участъци по трасето на канализацията са предвидени ревизионни шахти. Канализационните колектори ще се включат към изградени ревизионни шахти от канализацията на града.

Траншеята в която ще се полагат клоновете ще се изпълни с вертикални откоси и укрепване. По цялата дължина на канализацията под тръбите е предвидено пясъчно легло с дебелина 10 см. След полагане на тръбите, участъците ще се засипят с пясък над теме тръба и след трамбоване със земна почва. Предвижда се възстановяване на уличната настилка, като ще се изпълни основа от трошенокаменна настилка и върху нея ще се положат два пласта асфалтобетон. Съгласно проекта ще се възстановят тротоарите и бордюрите в участъците където е нарушена тяхната цялост.



Така заявени, предвидените дейности **не попадат** в обхвата на Приложение №1 и №2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС – обн. ДВ, бр.91/2002г.) и **не са предмет на процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), или екологична оценка (ЕО) по реда на ЗООС.**

Според представената информация мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ – обн. ДВ, бр.133/1998г.) и в обхвата на защитени зони от мрежата Натура 2000.

Най-близо разположената ЗЗ, на около 300 м. е BG0000508 „Река Скът” определена по чл. 6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидените дейности, при реализацията им **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близо разположената защитена зона от мрежата Натура 2000 - BG0000508 „Река Скът”.

В тази връзка на основание чл. 2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за така заявените дейности, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на предвидените дейности и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми своевременно РИОСВ-Враца за промените.

**С УВАЖЕНИЕ,
ЗА ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:**


/ ИНЖ. ХР. ХРИСТОВ /

Директор дирекция „КПД“

Съгласно Заповед № РД-622/13.08.2013г. на Министъра на околната среда и водите