



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В- 2455
.....25.09.....2015г.

ДО
“КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД
УЛ. “СКОПИЕ” № 1А
Ж.К. “БАНИШОРА”
РАЙОН СЕРДИКА
ГР. СОФИЯ

Относно: **Инвестиционно предложение за:** “Площадков газопровод за захранване на котелно помещение на Кауфланд Враца”, в УПИ I-85, кв.67, ул. “Оборище” №12, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца, възложител: “Кауфланд България ЕООД енд КО” КД.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с внесено от Вас в РИОСВ-Враца уведомление с вх. № В-2455/15.09.2015г. за горечитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр.94/2012г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение /ИП/: “Площадков газопровод за захранване на котелно помещение на Кауфланд Враца”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация ИП е разположено в УПИ I-85, кв.67, ул. “Оборище” № 12, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца.

Инвестиционното предложение предвижда извършване на следните дейности: Изграждане на площадков газопровод за захранване на котелно помещение на Кауфланд Враца (съществуваща сграда), включващо газови уреди и газопроводна инсталация-отоплителния котел (Buderos Logano SK625-класВ) е съществуващ като досега е експлоатиран с гориво нафта; ще бъде подменена нафтовата горелка с газова горелка работеща с природен газ със следните технически данни- максимална топлинна мощност $Q=410$ kW, номинална топлинна мощност $Q=350$ kW, ел.захранване 230 V, 50 Hz; ел. мощност 640 W, работно налягане $P=100$ mbar; консумация на природен газ $G=55$ nm³/h; КПД при



100 % натоварване на котела 92,9%. Коминът на котелното помещение е съществуващ. За обекта е има съществуващо пожарно водоснабдяване. За котелното помещение е осигурен аварийен директен изход навън и е предвидена аварийна вентилация с осем кратен въздухообмен, блокирана с газсигнализатори, които се задействат при достигане на 10% от ДГВ, при което се включва аварийната вентилация, звуков сигнал и аварийно осветление.

За целите на ИП ще бъде използвана съществуващата пътна и техническа инфраструктура (Електроснабдяване, Газоснабдяване и ВиК).

Мястото на реализация на гореописаните дейности предвидени с плана **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места).

Най-близо разположените защитени зони, на около 1,3 км. са: BG0000166 «Врачански Балкан» за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 21/2007г.) и BG0002053 „Врачански Балкан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г (ДВ бр.105/2008г).

Така заявено инвестиционното предложение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и не е предмет на процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или Екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близките защитени зони BG0000166 «Врачански Балкан» и BG0002053 „Врачански Балкан”.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Обръщам Ви внимание, че е необходимо:

-Да не се допуска замърсяване на околната среда с битови и строителни отпадъци по време на реализацията на ИП.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на предвидените дейности и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционните предложения или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ – Враца

