



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца**

Изх. №. В- 2503  
.....18.10..... 2017 г.

**ДО**  
**КРАУН-95 ЕООД**  
**Ж.К. „СУХАТА РЕКА” № 36, ВХ. А, ЕТ. 2, АП. 5**  
**ГР. СОФИЯ**

**Относно:** Инвестиционно предложение за: „Монтаж на бетонен комплектен трансформаторен пост тип (БКТП-2) 20/0,4/0,231 кV, 2x800кVA”, в УПИ III – 608, 609, 610, 611, кв. 2, по плана на с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с внесено от Вас уведомление с Вх. № В-2503/05.10.2017 г. на РИОСВ-Враца, за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение: „Монтаж на бетонен комплектен трансформаторен пост тип (БКТП-2) 20/0,4/0,231 кV, 2x800кVA“, в с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация ИП ще се реализира в УПИ III – 608, 609, 610, 611, кв. 2, по плана на с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на БКТП в два корпуса 315+300/240 см. Стените на корпуса ще бъдат изпълнени от бетонни панели с рамки от ъглова стомана и арматурна мрежа. Подовите панели са с дебелина 80 мм и са изпълнени с външна рамка от П-профил № 8.

Покривите ще са изпълнени от бетонови панели с надеждна двупластова хидроизолация воалит-полизол с посипка и с наклон за директно оттичане на водата. Вратите ще са изпълнени от стоманена ламарина 1,5 мм.

Трафопостът е тип БКТП2, оразмерен за два трансформатора ТМ до 800 кVA, като цялото му оборудване е разделено на три сектора – „Силов“, „Сектор РУ-СН“ и „Сектор РУ – НН“. Всеки от секторите има самостоятелен вход и самостоятелно обслужване.

Вентилацията на трансформаторите ще се осъществява посредством естествена термодинамика, чрез вентилационни решетки на вратите и стените, на които ще се постави мрежа против проникване на птици и гризачи.

За монтаж на БКТП ще се изгради монолитен стоманобетонен фундамент с размери 635/260/150 см. Фундамента се залага в здрава почва с носимоспособност 2 daN/sm<sup>2</sup>. Под основната плоскост от фундамента ще се изпълни подложен бетон В10.

С реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на



нова или промяна на съществуващата инфраструктура. Не се предвижда използването на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията. Не се очаква генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Мястото на реализация на гореописаните дейности предвидени в инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (Натура 2000 места).

Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 „Река Скът” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането му не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

**инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА**  
Директор на РИОСВ - Враца

