



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

изх. № В- 2539 / ^{26.11.}.....2014г.

ДО
СТЕФАН АПОСТОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
«ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ» АД
УЛ. «ЦАР СИМЕОН» № 330
ГР. СОФИЯ

*На вниманието на Паулина Танева- управител на
"Елфор БГ" ЕООД
гр.Пловдив*

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: «Външно ел.захранване с кабел 1 кV на обект за обществено хранене/сграда с идентификатор по КККР 12259.1017.148.2.1/ в УПИ XI-148, кв.37, (ул. «Иванчо Цветков» №20), по плана на гр.Враца, община Враца», възложител: «ЧЕЗ Разпределение България» АД.

Уважаеми г-н Апостолов,

Във връзка с внесено от Вас в РИОСВ-Враца уведомление с вх. № В-2539/21.11.2014г. за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр.94/2012г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение /ИП/: «Външно ел.захранване с кабел 1 кV на обект за обществено хранене/сграда с идентификатор по КККР 12259.1017.148.2.1/», попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация ИП е разположено на територията на УПИ XI-148, кв.37, (ул. «Иванчо Цветков» №20), по плана на гр.Враца, община Враца.

Инвестиционното предложение предвижда извършване на следните дейности: Външно ел.захранване с кабел 1 кV на съществуващ обект за обществено хранене/сграда чрез изграждането на следните съоръжения: Кабелна линия 1 кV с кабел тип САВТ 4x16 кв.мм. от съществуващ кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран пред УПИ II-139, кв.36, до ново електромерно табло тип ТЕПО 1-ПВ; Доставка и монтаж на ново електромерно табло тип ТЕПО 1-ПВ, ситуирано пред УПИ XI-148, кв.37, с осигурен постоянен достъп. Трасето на новия кабелен електропровод 1 кV от същ. КРШ преминава под западния тротоар на ул.

«Иванчо Цветков», на отстояние 0,60м. от уличната регулационна линия, в нова кабелна канална система, след което пресича ул. «Иванчо Цветков» също в нова кабелна канална система до новото електромерно табло тип ТЕПО 1-ПВ. Изкопните работи ще се извършват изцяло ръчно с дълбочина на изкопа 1,0 м.

За целите на ИП ще бъде използвана съществуващата инфраструктура, като няма да се изгражда допълнително такава.

Мястото на реализация на гореописаните дейности предвидени с ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места).

Най-близо разположените защитени зони, на около 1,5 км. са: BG0000166 «Врачански Балкан» за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 21/2007г.) и BG0002053 „Врачански Балкан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г (ДВ бр.105/2008г).

Така заявено инвестиционното предложение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и не е предмет на процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или Екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близките защитени зони BG0000166 «Врачански Балкан» и BG0002053 „Врачански Балкан”.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на предвидените дейности и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционните предложения или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.

С уважение,

ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:


/инж. Н. ВАЧЕВА/