



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-2645/...:М:....2013 г.

ДО  
НУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“  
УЛ. „9-ТИ НОЕМВРИ“ №23  
ГР. ОРЯХОВО  
ОБЩ. ОРЯХОВО  
ОБЛ. ВРАЦА

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение: „Газифициране с природен газ на горелка към котелно в сграда на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Оряхово, с възложител: НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Оряхово

## УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРИНОВА,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № В-2645/06.11.2013 г. на РИОСВ-Враца, за горещитраното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение (ИП) за „Газифициране с природен газ на горелка към котелно в сграда на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Оряхово , попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в уведомлението, ИП предвижда газифициране на сградата на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, находяща се на ул. „9-ти ноември“ №23, парц. I, кв. 60 по плана на гр. Оряхово. В съществуващото котелно помещение в сградата на училището има монтиран един брой котел на твърдо гориво и един брой котел на нафта, работещ с нафтова горелка. Комина за извеждане на димните газове е масивен и е изведен на 1,4 м. над покрива на сградата. Котела е свързан към комина чрез метална тръба ф300 и изолация. Нафтовата горелка ще бъде заменена с газова, която ще се захранва от група газови бутилки (на метан) с налягане 100 mbar. Бутилките ще се разположат на определена за целта площадка, на 3 м северно от сградата. Захранването с газ ще се осъществи чрез полагане на стоманена безшевна тръба ф42x3,0 по БДС EN10208. Укрепването и полагането на тръбопровода ще е по опора с хомут, а преминаването през стена ще е с кожух.

Вентилацията на котелното помещение се осъществява чрез съществуващ осев вентилатор. Ще бъде монтиран и нов всмукателен взривозащитен вентилатор, който ще се включва при необходимост автоматично или ръчно.

Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Инвестиционното предложение **не попада** на територията на защитени зони от мрежата Natura 2000.



Най-близо разположените защитени зони на около 3 км са: BG0000334 „Остров”, и BG0000614 „Река Огоста”, определени за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включени в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007г.(обн. ДВ бр.21/2007г).

Така заявеното инвестиционно намерение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидената дейност, при реализацията ѝ **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху BG0000334 „Остров”, и BG0000614 „Река Огоста”.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Газифициране с природен газ на горелка към котелно в сграда на НУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Оряхово, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.

С уважение,

ЗА ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:



/ ИНЖ. ХР. ХРИСТОВ /

Директор дирекция „КПД“

Съгласно Заповед № РД-622/13.08.2013г. на Министъра на околната среда и водите