



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца**

Изх. № В-2650/  
...<sup>29.09</sup>.....2016 г.

**ДО**  
**Г-Н АНГЕЛ ПРЕСТОЙСКИ**  
**УПРАВИТЕЛ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД - ВРАЦА**  
**УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” № 2**  
**ГР. ВРАЦА**

**Относно:** Инвестиционно предложение „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Малорад, общ. Борован” по проект по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2 „Инвестиции в подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕСТОЙСКИ,**

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-2650/28.09.2016 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Малорад, общ. Борован” попада в хипотезата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно предоставената от възложителя информация се предвижда реконструкция на съществуващи линейни участъци на силно амортизираната вътрешна (улична) водопроводна мрежа на с. Малорад, общ. Борован, експлоатирана от «ВиК» ООД – Враца.

Реконструкцията включва следните дейности:

- подмяна на остарели, несотговарящи на нормативните изисквания за минимален диаметър участъци от мрежата;
- подмяна на компрометирани участъци;
- монтиране на противопожарни хидранти;
- монтиране на спирателни кранове на всички отклонения от главните клонове, както и на част от кръстовищата по главните и второстепенните клонове;
- изграждане на сградни водопроводни отклонения от ПЕВП тръби посредством водовземни скоби;
- монтиране на тротоарен спирателен кран за всяко от предвидените отклонения;



- монтаж на автоматични въздушници в обсадна тръба във високите точки на водопроводната мрежа;

- полагане на детекторна лента на тръбопровода;

- полагане на сигнална лента на дълбочина 50 см. в изкопа.

Предвидената за реконструкция мрежа е с дължина 18 421м., от които 4 252м. – PE100 DN110 и 14 169м. - PE100 DN90.

Предвидената дълбочина на изкопа за новите тръби е 170см.

Отпадъците, които се очаква да се генерират по време на ремонтните дейности са: асфалтови смеси 1 547,28т.; смесени строителни отпадъци – 5 894,40т. Част от тях ще се оползотворят за обратни насипи на площадката, а останалите ще се транспортират до лицензирано съоръжение за оползотворяване и рециклиране.

От дейността няма да се формират отпадъчни води. ИП не е свързано с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества. Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони /„Натура 2000“ места/ съгласно *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 «Река Скът» за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Малорад, общ. Борован“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

С уважение,

**инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА**

Директор на РИОСВ - Враца