



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-2804/...2015г.

ДО  
МОМЧИЛ ИВАНЧЕВ МЛАДЕНОВ  
УПРАВИТЕЛ НА “БКС – ВРАЦА” ЕООД  
УЛ. „ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ” №13  
ГР. ВРАЦА  
ОБЛ. ВРАЦА

**Относно:** Инвестиционно предложение: „Построяване на трафопост, подземна кабелна линия 20 kV и подземна кабелна линия 0,4 kV”, в ПИ с идентификатор 12259.444.9, местност “Джуджански поток”, земл. гр. Враца, с възложител: “БКС – Враца” ЕООД

Уважаеми г-н Младенов,

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. № В-2804/23.12.2014г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

ИП „Построяване на трафопост, подземна кабелна линия 20 kV и подземна кабелна линия 0,4 kV” попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда изграждане на трафопост, подземна кабелна линия 20 kV и подземна кабелна линия 0,4 kV за захранване на съществуващ обект – “Декоративен разсадник”. ИП ще се реализира в ПИ с идентификатор 12259.444.9, местност “Джуджански поток”, земл. гр. Враца, собственост на възложителя. Захранването на трафопоста ще се осъществи от съществуващ въздушен електропровод “Разсадника” 20 kV. За целта в гръбнака на електропровода се предвижда монтиране на стоманорешетъчен стълб, от който ще се направи подземно кабелно отклонение до трафопоста с дължина 10 м. За монтиране на стълба е необходима стъпка с размер 170x170 см. От трафопоста ще се изгради подземна кабелна линия 0,4 kV до съществуващ стълб от мрежа НН в имота. Изкопите за полагане на кабелните линии ще бъдат с размер 0,8/0,4 м. Дейността не е свързана с изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Мястото на реализация на предвидената дейност **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близо разположените защитени зони, на около 2.5 км разстояние са: BG 0000166 „Врачански Балкан” определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с



Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.) и ВГ 0002053 „Врачански Балкан“ определена по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/ 04.11.2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидената дейност, при реализацията **й няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000 - ВГ 0000166 „Врачански Балкан“ и ВГ 0002053 „Врачански Балкан“.


В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Построяване на трафопост, подземна кабелна линия 20 kV и подземна кабелна линия 0,4 kV“ **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.*

С уважение,

ЗА ДИРЕКТОР РИОСВ – ВРАЦА:

  
/ ИНЖ. ХР. ХРИСТОВ /

*Съгласно Заповед № РД-958/15.12.2014г. на Министъра на околната среда и водите*