



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-3084

...2016 г.

ДО

Г-ЖА МАРИНЕЛА НИКОЛОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ  
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 13  
ГР. КОЗЛОДУЙ  
ОБЛ. ВРАЦА

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Козлодуй: I-ви етап - ул. „Хаджи Димитър“ от кръстовището на ул. „Христо Ботев“ до кръстовището на ул. „Освободител“ и ул. „Ломска“, с възложител Община Козлодуй

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,**

Във връзка с внесено уведомление с вх. № В-3084/08.11.2016г. на РИОСВ-Враца, за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г.), Ви уведомяваме следното:

Целта на ИП е подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и добро отводняване на улиците и околното пространство.

Предвижда се изграждане на нова асфалтова настилка, нови бордюри и нова тротоарна настилка, които са в лошо състояние, с недостатъчна носимоспособност и множество дупки и пукнатини. Рехабилитацията на улица „Хаджи Димитър“ ще се извърши при максимално запазване на съществуващото трасе, със следните характеристики: клас на улицата – V<sub>A</sub>, проектна скорост – V<sub>P</sub> = 40 км/ч; широчина на тротоара – 1,60-3,30 м.; напречен наклон в права (двустраниен) – 2,0%; допустимо натоварване на настилката – 115 kN /oc.

За подобряване и възстановяване на отводняването са предвидени следните мероприятия: нови бетонови бордюри 15/25/50, с видима част 12 см.; почистване на дъждоприемни шахти и решетки; вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

Организацията на движението ще се запази, като съществуващите пътни знаци се съхранявят и се монтират наново след полагането на пласта от непълен асфалтобетон.

Ще бъде възстановена цялата пътна маркировка.



Предвидено е ново изграждане и подмяна на съществуващото улично осветление с енергоспестяващи осветителни тела. Уличните стълбове и рогатките се запазват, като ще се почистят от ръждата, грундират и боядисат. Ще се подменят част от таблата за улично осветление. Ще се изградят нови кабелни линии тип САВТ 4x16mm<sup>2</sup>, разположени в изкоп с различна дълбочина, като минималното земно покритие е 0.60 м. При преминаването на кабелното трасе под пътните платна и пътните отклонения, се предвижда да са в бетонов кожух с дълбочина – мин. 1 м.

Обектът ще разполага с вода от съществуващата градска водопроводна мрежа. ИП не предполага формиране на отпадъчни води.

Генерираните строителни отпадъци ще се третират съгласно изготвен План за управление на строителните отпадъци.

Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на територията на защитени зони от мрежата Натура 2000.

Най-близо разположената защитена зона е BG000533 „Острови Козлодуй“ определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007г.).

Така заявленото инвестиционно намерение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не е предмет на процедури** по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидената дейност, при реализацията ѝ **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху BG000533 „Острови Козлодуй“.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявленото инвестиционно предложение за „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър“, съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Козлодуй: I-ви етап - ул. „Хаджи Димитър“ от кръстовището на ул. „Христо Ботев“ до кръстовището на ул. „Освободител“ и ул. „Ломска“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявлението параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някой от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА  
, Директор на РИОСВ – Враца



За Директор инж Христо Христов

Директор на дирекция КПД