



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-313/.....2015г.

ДО
Г-Н СТЕФАН АПОСТОЛОВ
ИЗП. ДИРЕКТОР НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД
УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ №330
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Реконструкция и ремонт на въздушна мрежа НН с УИП и изнасяне на електромерни табла – ул. „Райна Княгиня“, ул. „Топилки“, ул. „Кр. Бързаков“, гр. Враца“, с възложител „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АПОСТОЛОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № В-313/03.02.2015 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г.), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение (ИП) за „Реконструкция и ремонт на въздушна мрежа НН с УИП и изнасяне на електромерни табла – ул. „Райна Княгиня“, ул. „Топилки“, ул. „Кр. Бързаков“, гр. Враца“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в уведомлението и представената документация се предвижда реконструкция и ремонт на възд.мр. НН и изнасяне на електромерни табла. Общата дължина на мрежата НН е 900 м, общия брой абонати е приблизително 180 бр.

Ще се проектира изместване на МНН от имотите на потребителите (ако има такива) съобразно регулационния и кадастралния план на населеното място. Предвидено е и изправяне на нови стълбове, ако съществуващите са обрушени, счупени или неподлежащи на изправяне.

Реконструираната въздушна мрежа ще бъде заземена. На стълбовете от въздушната ел.мрежа ще се монтират полиестерни електромерни табла. Електромерните табла ще бъдат обезопасени от неправомерен достъп в тръби и ще се присъединят към заземителното устройство на стълба (ако същият е заземен) или ще се предвиди заземяване на таблото със необходимия брой заземителни колове, ако съществуващия стълб не е заземен.

ИП не е свързано с използване на вода, формиране на битови отпадъци и генериране на отпадъчни води.

Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Инвестиционното предложение **не попада** на територията на защитени зони от мрежата Natura 2000.

Най-близко разположените защитени зони, на около 1,5 км са: BG0000166 “Врачански Балкан”, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с №



122/02.03.2007г.(обн. ДВ бр.21/2007г) и ВГ0002053 "Врачански Балкан" определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 105/2008г.).

Така заявеното инвестиционно намерение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не е предмет на процедури** по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидената дейност, при реализацията **й няма вероятност от отрицателно въздействие** върху ВГ0000166 "Врачански Балкан" и ВГ0002053 "Врачански Балкан".

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Реконструкция и ремонт на въздушна мрежа НН с УИП и изнасяне на електромерни табла – ул. „Райна Княгиня“, ул. „Топилки“, ул. „Кр. Бързаков“, гр. Враца“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.

С уважение,

ЗА ДИРЕКТОР РИОСВ - ВРАЦА:

И С Т. ПЪРВАНОВ

Съгласно Заповед № РД 58/22.01.2015г. на Министъра на околната среда и водите

