



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-3212

...2015 г.

ДО
ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
УЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ №68
ГР. БЯЛА СЛАТИНА
ОБЛ. ВРАЦА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Николай Хрелков“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Княз Дондуков“, ул. „Димитър Благоев“ и ул. „Любомир“ и изграждане на участъци от канализационни клонове по улици „Хаджи Димитър“, ул. „Княз Дондуков“ и ул. „Любомир“ находящи се в гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца“, с възложител Община Бяла Слатина.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТКОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № В-3212/12.12.2015 г. на РИОСВ-Враца, за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г.), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение (ИП) „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Николай Хрелков“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Княз Дондуков“, ул. „Димитър Благоев“ и ул. „Любомир“ и изграждане на участъци от канализационни клонове по улици „Хаджи Димитър“, ул. „Княз Дондуков“ и ул. „Любомир“ находящи се в гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

ИП засяга улици в урегулираната територия на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца – публична общинска собственост.

Съгласно информацията в уведомлението и представената документация, съществуващите водопроводи, които са предвидени за подмяна са стари и амортизирани. Експлоатацията им е свързана с големи загуби на вода и ниско качество на предлаганата услуга. Водопроводите, предвидени за подмяна са разположени по пътища от републиканската пътна мрежа и по второстепенната улична мрежа на града, на разстояние от 0,55м. до 1 м. от бордюра, от страната на съответните улици.

Участъци от съществуваща водопроводна мрежа по улици, ще се подменят както следва:

1. ул. „Хаджи Димитър“, от ул. „Васил Левски“ до ул. „Николай Хрелков“ - предвижда се подмяна с нови тръби от полиетилен марка 100, PN 10, DN 90, с дължина 1258,56м.
2. ул. „Христо Ботев“, от ул. „Климент Охридски“ до ул. „Цар Симеон“ – предвижда се подмяна с нови тръби от полиетилен марка 100, PN 10 с дължина 225, 97м.
3. ул. „Николай Хрелков“, от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Акация“ и от ул. „Бачо Киро“ до ул. „Цар Иван Шишман“ - предвижда се подмяна с нови тръби от полиетилен марка 100, PN 10, DN 90 с дължина 638, 08 м.
4. ул. „Любен Каравелов“, от ул. „Цар Асен“ до ул. „Княз Дондуков“ - предвижда се подмяна с нови тръби от полиетилен марка 100, PN 10, DN 90 с дължина 114, 05 м.
5. ул. „Княз Дондуков“, от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Г.С. Раковски“ предвижда се подмяна с нови тръби от полиетилен марка 100, PN 10, DN 90 с дължина 279, 72м.
6. ул. „Димитър Благоев“, от ул. „Водотечна“ до ул. „Г. С. Раковски“ – предвижда се подмяна с нови тръби от полиетилен марка 100, PN 10, DN 200 с дължина 135, 44м.
7. ул. „Любомир“, от ул. „Димитър Благоев“ до ул. „Хан Крум“ – предвижда се подмяна с нови тръби от полиетилен марка 100, PN 10, DN 200 с дължина 41, 85 м.
8. от ул. „Хан Крум“ до ул. „Сладница“ полиетилен марка 100, PN 10, DN 250 с дължина 97, 35 м.
9. от ул. „Димитър Благоев“ до ул. „Хаджи Димитър“ – полиетилен марка 100, PN 10, DN 250 с дължина 155, 96 м.

Диаметрите на новопроектираните водопроводи са избрани в съответствие с разработен идеен проект и със съществуващото положение на водопроводната мрежа на гр. Бяла Слатина. Всички сградни водопроводни отклонения, ще бъдат подменени и подвързани.

Съгласно нормативните изисквания, новопроектирания водопровод е с минимално земно покритие 1,50 м. и минимален наклон 0, 002 м/м.

Предмет на настоящото ИП е и изграждане на канализация по участъци от улици „Хаджи Димитър“, „Княз Дондуков“, и ул. „Любомир“ в гр. Бяла Слатина, както следва:

1. Ул. „Хаджи Димитър“, от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Водотечна“ – предвижда се изграждане на участък DN 315 с дължина 145, 56м.
2. Ул. „Дондуков“, от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Г. С. Раковски“ – предвижда се изграждане на участък DN 315 с дължина 71, 80 м. и DN 400 с дължина 82, 76 м.
3. Ул. „Любомир“, от ул. „Димитър Благоев“ до ул. „Сладница“ – предвижда се изграждане на участък DN 315 с дължина 135, 80 м.

Диаметрите на новопроектираните канализационни клонове са избрани в съответствие с одобрения идеен проект. Предвидено е изграждането на сградни отклонения за всички прилежащи имоти. Изграждането на сградните канализационни отклонения ще е до границата на имотите.

С реализацията на ИП ще се модернизира съществуващата водопроводна мрежа и ще се осигури качествено водоснабдяване

Съгласно становище с изх. № 6885/21.12.2015г. на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен (БДДР-Плевен) (копие от което прилагаме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложен в ПУРБ на Дунавски район, при спазване на определени мерки от посочените в становището програми. Реализирането на ИП няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми при спазване на законовите изисквания, посочени в становището.

Относно пресичането на водни обекти е обърнато внимание че:

- изграждането на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, подлежи на разрешителен режим съгласно Закона за водите, с компетентен орган директорът на БДДР;
- строителството в границите на водни обекти на съоръжения за укрепване на водопроводни клонове и канализационни колектори, подлежи на разрешителен режим съгласно Закона за водите, с компетентен орган директорът на БДДР.

Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на територията на защитени зони от мрежата Natura 2000.

Най-близо разположената защитена зона, на около 8 км е BG0000508 „Река Скът“ определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007г.).

Така заявеното инвестиционно намерение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не е предмет на процедури** по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидената дейност, при реализацията ѝ **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху BG0000508 „Река Скът“.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Николай Хрелков“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Княз Дондуков“, ул. „Димитър Благоев“ и ул. „Любомир“ и изграждане на участъци от канализационни клонове по улици „Хаджи Димитър“, ул. „Княз Дондуков“ и ул. „Любомир“ находящи се в гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Обръщаме Ви внимание, че: по време на реализацията на ИП не следва да се допуска замърсяване на околната среда със строителни и битови отпадъци. Необходимо е да се спазват разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и изискванията на свързаните с него подзаконовни нормативни актове.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.

Приложение: копие на становище с изх. № 6885/21.12.2015г на Директора на БДДР-Плевен

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ – Враца

