



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-3214

.....12....2015г.

ДО
ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
УЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ №68
ГР. БЯЛА СЛАТИНА
ОБЛ. ВРАЦА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Подмяна на вътрешна водопроводната мрежа на с. Галиче, общ. Бяла Слатина“, с възложител Община Бяла Слатина

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТКОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № В-3214/12.12.2015 г. на РИОСВ-Враца, за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г.), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение (ИП) „Подмяна на вътрешна водопроводната мрежа на с. Галиче, общ. Бяла Слатина“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в уведомлението и представената документация, предвижда подмяната на част от водопроводите в село Галиче, с обща дължина 1638 м. и диаметър DN90. Участъкът за рехабилитация обхваща участъци от улиците: ул. „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Славейков“ (у-к между ул. „Тракия“ и ул. „Н. Й. Вапцаров“), ул. „Тракия“ (у-к между ул. „Славейков“ и ул. „Н. Й. Вапцаров“) и ул. „Симеон“ (у-к между ул. „Елин Пелин“ и ул. „Н. Й. Вапцаров“).

Подмяната на водопроводи ще се реализира само по улици в регулация, по които има съществуващи клонове. Ще се разполагат на разстояние от 0,55 до 1 м от бордюра

Съгласно нормативните изисквания, минималното покритие на водопроводите е 1,70 м, а минималните наклони 0,002 м/м.

Предвижда се подмяна на всички сградни водопроводни отклонения с тръби от PE100. На всички отклонения, ще се монтират тротоарни спирателни кранове на 0,5m от външния ръб на бордюра. Сградните водопроводни отклонения ще се подменят до границите на имотите.

Предвидени са надземни пожарни хидранти DN80 на разпределителните клонове на разстояние не по-голямо от 150 м между тях, както и спирателни кранове, за оформяне на ремонтни участъци, съгласно изискванията за експлоатация на водопроводните мрежи и изискванията на противопожарния правилник.



След подмяната на водопроводната мрежа се предвижда преасфалтиране на засегнатите улици в с. Галиче.

Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на територията на защитени зони от мрежата Натура 2000.

Най-близо разположената защитена зона, на около 300 м е BG0000508 „Река Скът” определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007г.).

Така заявленото инвестиционно намерение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не е предмет на процедури** по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидената дейност, при реализацията ѝ **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху BG0000508 „Река Скът”.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявленото инвестиционно предложение за „Подмяна на вътрешна водопроводната мрежа на с. Галиче, общ. Бяла Слатина”, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Обръщаме Ви внимание, че: по време на реализацията на ИП не следва да се допуска замърсяване на околната среда със строителни и битови отпадъци. Необходимо е да се спазват разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и изискванията на свързаните с него подзаконови нормативни актове.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ – Враца

