



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-3328
.....*08.12.*..... 2016 г.

ДО
Г-Н КАЛИН АНГЕЛОВ КАМЕНОВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА ВРАЦА
УЛ. «СТЕФАНАКИ САВОВ» № 6
ГР. ВРАЦА
ОБЩ. ВРАЦА
ОБЛ. ВРАЦА

Относно: Проект за: «Възстановяване на съществуващо въздушно отклонение 20 кВ - от ВЕ «Момина сълза» до ПСОВ гр.Враца», възложител: община Враца.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАМЕНОВ,

Във връзка с внесена от Вас в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр. Враца документация с вх. № В-3328/05.12.2016г. за горесцитираният проект, на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр.94/2012г.),* Ви уведомявам следното:

Проектът: «Възстановяване на съществуващо въздушно отклонение 20 кВ - от ВЕ «Момина сълза» до ПСОВ гр.Враца», попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС.*

Съгласно внесената документация обекта включен в проекта е разположен в землище гр.Враца.

Проектът предвижда извършване на следните дейности: възстановяване на съществуващо въздушно отклонение 20 кВ - от ВЕ «Момина сълза» до ПСОВ гр.Враца. Общата дължина на трасето е 542м. За възстановяване на електропроводното



отклонение ще се изпълнят монтажни дейности, разваляне и възстановяване на 2 броя съществуващи бетонови фундаменти, по отношение на: на мястото на счупените стълбове /2 бр./ ще се монтират нови от типовата номенклатура за електропроводи 20 кВ; ще се подменят всички куки и изолатори; ще се изтеглят липсващите проводници. Всичките стълбове са съществуващи и местата им се запазват, с изключение на двата нови, които се монтират на мястото на повредените. Сервитутът, който определя електропроводът е съществуващ, тъй като и електропроводното отклонение е съществуващо.

Мястото на реализация на гореописаните дейности, предвидени с проекта **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места).

Най-близо разположените защитени зони, са: BG0000166 «Врачански Балкан» за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 21/2007г.) и BG0002053 „Врачански Балкан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.105/2008г).

Така заявените дейности предвидени с проекта **не попадат** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и не е предмет на процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или Екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявените дейности предвидени с проекта, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони BG0000166 «Врачански Балкан» и BG0002053 „Врачански Балкан”.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеният проект, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Обръщам Ви внимание, че е необходимо:

-Да не се допуска замърсяване на околната среда с битови и строителни отпадъци по време на реализацията на проекта.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на предвидените дейности и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ – Враца