



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-3340/
...09.12....2016 г.

ДО
Г-Н РОСЕН ДОБРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ОРЯХОВО
УЛ. „АНДРЕЙ ЧАПРАЗОВ” № 15
ГР. ОРЯХОВО 3300

Относно: Инвестиционно предложение „Реконструкция и доизграждане на вътрешна ВиК мрежа на гр. Оряхово – Клон 32-1Б, клон 24-1Б, сградни канализационни отклонения и дъждовна канализационна мрежа клон 11-д и клон 6-Д по ул. „Алея на мира” и ул. „Иван Вазов, гр. Оряхово”, възложител: Община Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОБРЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-3340/06.12.2016 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция и доизграждане на вътрешна ВиК мрежа на гр. Оряхово – Клон 32-1Б, клон 24-1Б, сградни канализационни отклонения и дъждовна канализационна мрежа клон 11-д и клон 6-Д по ул. „Алея на мира” и ул. „Иван Вазов, гр. Оряхово” попада в хипотезата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно предоставената от възложителя информация, се предвижда проектиране и последващо изграждане на разделна канализационна система - две отделни, самостоятелни тръби за битово-фекални и дъждовни води в общо траншейно легло и съпътстващ уличен водопровод в обхвата на предвидените за изграждане канализационни клонове. Настоящият проект обхваща строителни дейности по трасетата на улица "Алея на мира" и последния участък на ул."Иван Вазов" до включването ѝ към ул."6-ти септември". След полагане на новите тръбни участъци на ВиК мрежата двете улици ще могат да бъдат рехабилитирани изцяло с нова асфалтова настилка.

Заедно с полагането на разделна канализационна мрежа се предвижда при разкопаване на уличните участъци да се подменят и доизградят уличните водопроводи по посочените две улици там, където е необходимо. Към този момент уличния водопровод по ул."Алея на мира" е подменен с нови РЕ тръби като само в последния участък на улицата не е положен нов водопровод. Предвижда се сключване на мрежата в кръстовището на улиците "Алея на мира" и "Иван Вазов" (полагане на нов водопроводен участък от 20,0 м' включително подмяна на същ. подземен пожарен хидрант). Нови подземни пожарни



хидранти се предвиждат през 150,0 м' по цялата дължина на ул."Алея на мира" тъй като при аварийната подмяна на този водопроводен клон такива арматури не са изградени. Тъй като по ул."Алея на мира" е разположена границата между две водоснабдителни зони (средна и ниска зони), се предвижда монтаж и изграждане на нова шахта зонов спирателен кран. Предвиждат се и връзки към всички прилежащи клонове по дължина на двете улици.

Строителните отпадъци ще се транспортират за обезвреждане на РДНО-Оряхово.

От дейността няма да се формират отпадъчни води. ИП не е свързано с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества. Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони /„Натура 2000“ места/ съгласно *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близо разположените защитени зони са BG0000614 «Река Огоста» и BG0000334 «Остров», определени за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция и доизграждане на вътрешна ВиК мрежа на гр. Оряхово – Клон 32-1Б, клон 24-1Б, сградни канализационни отклонения и дъждовна канализационна мрежа клон11-д и клон 6-Д по ул. „Алея на мира“ и ул. „Иван Вазов, гр. Оряхово“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ - Враца

