



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-3346

..... 2016 г.

ДО
ИНЖ. ИВО ЦЕНОВ ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
УЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ № 68
ГР. БЯЛА СЛАТИНА
ОБЩ. БЯЛА СЛАТИНА

Относно: Инвестиционно предложение „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Райко Даскалов“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Христо Ботев“, на с. Бъркачево, общ. Бяла Слатина, обл. Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с Вх. № В-3346/06.12.2016 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Райко Даскалов“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Христо Ботев“, на с. Бъркачево, общ. Бяла Слатина, попада в хипотезата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно внесената документация ИП предвижда да се подменят следните второстепенни водопроводни клонове: по ул. „Христо Ботев“ (Клон №1-L=330 m, DN90 и Клон №2-L=247 m, DN90), като Клон №2 се прекъсва на около 50 м преди кръстовището с улица „Св.Св. Кирил и Методий“; по ул. „Васил Левски“ (Клон №3, L=439 m, DN90) до кръстовището с улица „Димитър Благоев“; по ул. „Райко Даскалов“ (Клон №4 – L=184 m, DN90 и L=200 m, DN110); по ул. „Д. Благоев“ (Клон №5, L=85 m, DN110) в участъка между улици „Райко Даскалов“ и „Васил Левски“; по ул. „Васил Левски“ (Клон №6, L=440 m, DN110) в участъците между ул. „Шипка“ и ул. „Георги Димитров“, като Клон №6 започва на около 19 m от кръстовището с ул. „Георги Димитров“ чрез връзка със съществуващ водопровод; по ул. „Васил Левски“ (Клон 7, L=408 m, DN90) между кръстовищата с ул. „М. Толбухин“ и ул. „Опълченска“.

С изпълнението на проекта се предвижда модернизиране на съществуващата вътрешна водопроводна мрежа на с. Бъркачево, като не се предвижда нейното разширяване. Обща дължина на мрежата предвидена за реконструкция – 2333 м.

Диаметрите на полиетиленовите тръби са приети да са еквивалентни на старите или по-големи. Материалът на новоположените тръби е PE100, PN10. Новопроектираните водопроводи ще се реализират по улици в регулация, по които има съществуващи клонове. Съгласно нормативните изисквания, минималното покритие на водопроводите е 1,50 м, а минималните наклони 0,002 м/м.

По време на експлоатацията на обекта, ще бъде използвана Общинската водопроводна мрежа, захранваща с питейна вода с. Бъркачево.

Отпадъци, които се очаква да се генерират при реализацията на ИП са отпадъци от опаковки.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на горесцитираното инвестиционно предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (Натура 2000 места).

Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 „Река Скът” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

С оглед горезложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидената с програмата дейност, както и че при реализирането ѝ не се очаква унищожаване, увреждани или трансформиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се създава преграда за миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на горскостопанската програма **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитените зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина”, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ - Враца

