



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-3347

..... 2016 г.

ДО
ИНЖ. ИВО ЦЕНОВ ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
УЛ. "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" № 68
ГР. БЯЛА СЛАТИНА
ОБЩ. БЯЛА СЛАТИНА

Относно: Инвестиционно предложение "Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Христо Ботев“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Г. Бенковски“, в с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина, обл. Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с Вх. № В-3347/06.12.2016 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение "Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Христо Ботев“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Г. Бенковски“, в с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина, попада в хипотезата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно внесената документация ИП ще се реализира по улици в урегулирана територия на с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина – публична общинска собственост, както следва: по ул. „Христо Ботев“ (Клон №1 - L=99 m, DN90; Клон №2 - L=743 m, DN90; Клон №3 - L= 381 m, DN90 и Клон №4 - L=160m, DN90); по част от ул. „Васил Левски“ (Клон №5 - L=320 m, DN110); по част от ул. „Бенковски“ (Клон №6 - L=419 m, DN90).

С изпълнението на проекта се предвижда модернизация на съществуващата водопроводна мрежа, като не се предвижда нейното разширяване. По-голямата част от мрежата е изградена от азбестоциментови, манесманови и поцинковани тръби, които са стари и амортизирани, чиито експлоатационен срок е изтекъл. Обща дължина на мрежата предвидена за реконструкция е 2122 м.

Диаметрите на полиетиленовите тръби са приети да са еквивалентни на старите или по-големи. Материалът на новоположените тръби е PE100, PN10. Съгласно нормативните изисквания, минималното покритие на водопроводите е 1,50 м, а минималните наклони 0,002 м/м.

Съществуващите сградни водопроводни отклонения от поцинковани тръби ще се подменят до имотна граница с тръби PE100, PN10 с диаметър Ф25. В тротоарите ще се монтират ТСК на 0,50 м от бордюра. Точното местоположение и диаметърът на СВО ще се уточни по време на строителството. Съществуващите сградни водопроводни отклонения от полиетиленови тръби ще се пресвържат.

За осигуряване на необходимото водно количество за противопожарни нужди са предвидени надземни пожарни хидранти DN80/70 предимно в кръстовищата и на не повече

от 200 м един от друг, като пред всеки от тях да се монтира СК DN80.

По време на експлоатацията на обекта, ще бъде използвана Общинската водопроводна мрежа, захранваща с питейна вода с. Бърдарски геран.

Отпадъци, които се очаква да се генерират са отпадъци от опаковки.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на горесцитираното инвестиционно предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (Натура 2000 места).

Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 „Река Скът” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

С оглед горезилюженото, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидената с програмата дейност, както и че при реализирането ѝ не се очаква унищожаване, увреждани или трансформиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се създава преграда за миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на горскостопанската програма **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитените зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина”, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ - Враца

