



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-360/²⁵.....02.2014 г.

ДО
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ-ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
УЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 330
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване НН на «Жилищна сграда», находяща се в кв. 57, УПИ VIII-683 по плана на гр. Мизия, обл. Враца», с възложител: «ЧЕЗ Разпределение България» АД, гр. София

Уважаеми г-н Георгиев,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-360/18.02.2014 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване НН на «Жилищна сграда», находяща се в кв. 57, УПИ VIII-683 по плана на гр. Мизия, обл. Враца», попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в уведомлението, инвестиционното предложение предвижда присъединяване към електрозахранването на жилищната сграда, чрез:

- подмяна на стълб 125/9,5 С НОВ кц590/9,5;
- изправяне на два нови стълба НН КЦ590/9,5;
- изтегляне на нова въздушна кабелна линия с усукани изолирани проводници 3x35+54,6 с дължина 37м.;
- монтиране на ново електромерно табло типоразмер ТЕПО 0-П на стоманобетонен стълб.

От дейността ще се формират 4,50 куб.м. строителни отпадъци и излишна земна пръст, които ще се извозят на определеното от община Мизия за целта депо.

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони от мрежата Натура 2000.

Най-близо разположената защитена зона, на около 700м е BG0000508 «Река Скът» определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в



списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 21/2007г.).

Така заявеното инвестиционно намерение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и **не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.**

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидената дейност, при реализацията **й няма вероятност от отрицателно въздействие върху 33 BG0000508 «Река Скът».**

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване НН на «Жилищна сграда», находяща се в кв. 57, УПИ VIII-683 по плана на гр. Мизия, обл. Враца», **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

Директор РИОСВ-Враца:


/инж. Н. Вачева/