



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-383/.....02.2014 г.

ДО
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ-ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
УЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 330
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „БКТП 20/0,4 kV, 2x630 kVA”, кабелни линии СрН и НН към него” в УПИ XLVII, кв. 316, ж.к. „Толбухин-юг”, гр. Враца, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД

Уважаеми г-н Георгиев,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-383/20.02.2014 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „БКТП 20/0,4 kV, 2x630 kVA”, кабелни линии СрН и НН към него” в УПИ XLVII, кв. 316, ж.к. „Толбухин-юг”, гр. Враца, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в уведомлението, инвестиционното предложение предвижда: Присъединяване към електроразпределителната мрежа НН на „Жилищна сграда с гаражи”, УПИ XXXIV-257, кв. 316, ж.к. „Толбухин-юг”, ул. „Беласица” и ул. „Теменуга”, гр. Враца, чрез:

- монтаж на нов БКТП 20/0,4 kV, 2x630 kVA;
- изграждане на кабелна канална система с шест PVC тръби ф140/4,1, замонолитени в бетонов кожух с дължина 25 м;
- изграждане на кабелна канална система с две PVC тръби ф110/3,2 и две PVC тръби ф140/4,1, замонолитени в бетонов кожух между шахти ш.4 и ш.7 с дължина 49 м;
- изграждане на кабелни шахти по стандарт на ЧЕЗ с три капака – 4 бр.;
- изграждане на кабелни шахти по стандарт на ЧЕЗ с два капака – 3 бр.;
- монтаж на електромерно табло типоразмер ТЕПО 3-П;
- изграждане на нова подземна кабелна линия НН с кабел САВТ 4x50 от БКТП до ТЕПО 3-П с дължина 58 м;



- изграждане на нова подземна кабелна линия СрН с кабел САХЕк/ВН/П 1x185 с дължина 74 м.

От дейността ще се формират 30,00 м³- строителни отпадъци и излишна земна пръст, които ще се извозят до определеното от община Враца депо за строителни отпадъци.

Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони от мрежата Natura 2000.

Най-близо разположените защитени зони, на около 1,5 км са: BG0000166 "Врачански Балкан" определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007г.(обн. ДВ бр.21/2007г) и BG0002053 "Врачански Балкан" определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 105/2008г.).

Така заявеното инвестиционно намерение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидената дейност, при реализацията **й няма вероятност** от отрицателно въздействие върху ЗЗ BG0000166 "Врачански Балкан" и BG0002053 "Врачански Балкан".

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение за „БКТП 20/0,4 kV, 2x630 kVA”, кабелни линии СрН и НН към него” в УПИ XLVII, кв. 316, ж-к. „Толбухин-юг”, гр. Враца, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

Директор РИОСВ-Враца:

/инж. Н. Вацева/

