



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-410/...03.2014 г.

ДО
АТАНАС ЙОРДАНОВ КАРАИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ВИКТОРИЯ-93” ООД
Ж.К. «ТРАКИЯ» БЛ. 100, ВХ. Д, АП. 15
ГР. ПЛОВДИВ
ОБЛ. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение «Трансформатор 63 KVA, 20/0,4 kV и кабелна линия 20 kV, с местонахождение: п.и. № 201014, мест. «Край село», земл. с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина», с възложител: „Виктория-93” ООД, гр. Пловдив

Уважаеми г-н Караиванов,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-410/26.02.2014 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение «Трансформатор 63 KVA, 20/0,4 kV и кабелна линия 20 kV, с местонахождение: п.и. № 201014, мест. «Край село», земл. с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина», попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно информацията в уведомлението, инвестиционното предложение предвижда нова кабелна линия 20 kV с кабел тип САХЕк/ВН/ 3x1x50 мм² - 20 kV за захранване на съществуваща стопанска сграда-склад за зърнени храни. Захранването на новия МТТ ще се изпълни с кабелна линия СрН от съществуващия ВЕ „Езерото 20 kV”. МТТ ще бъде 63 kVA - /20/0,4 kV и ще се монтира на фундамент на границата на имота на Възложителя. Разстоянието от СРС до МТТ е 350 м и няма пряка видимост между тях, поради което в имота на Възложителя е предвиден монтаж на стомано решетъчен стълб от най-лек тип НМГ-951, на който ще се монтират РОМЗК20/200А и вентилни отводи, а пред СРС върху фундамент ще се монтира стоящо МТТ.

Кабелната линия ще се изпълни с кабел САХЕк(ВН)П 3 x 1 x 50 мм². Същата ще бъде положена в земен изкоп 1,1/0,5 м върху пясъчна подложка в зелените площи, а през земеделските земи кабелът ще бъде положен в изкоп с дълбочина 1,30. На височина 2,5 м над терена ще бъде изтеглен в метална предпазна тръба ф 140 мм. Трасето на кабелната линия по цялата си дължина има сервитут за обслужване и ремонт по 2 м от двете страни съгласно Наредба 16/2004 г. Сервитутите на паралелно положени кабели могат да се



припокриват. Кабела и трансформатора ще се полагат в стопански двор със съществуващи ВиК мрежи.

Няма да се генерират отпадъци и отпадъчни води. Няма нужда от изграждане на допълнителна инфраструктура.

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитената зона, на около 7,5 км. е BG0000508 «Река Скът» определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 21/2007г.).

Така заявеното инвестиционно намерение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и **не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.**

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидената дейност, при реализацията й **няма вероятност от отрицателно въздействие върху ЗЗ BG0000508 «Река Скът».**

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение «Трансформатор 63 KVA, 20/0,4 kV и кабелна линия 20 kV, с местонахождение: п.и. № 201014, мест. «Край село», земл. с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина», **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

Директор РИОСВ-Враца:

Н. Вачева
/инж. Н. Вачева/

