



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-484
..... 2018 г.

ДО
КРАСИМИР ПЕТКОВ КРЪСТЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „БЪЛГАРИЯ СТОУН“ ЕООД
УЛ. „ГЕОРГИ КИРКОВ“ №19
ГР. МЕЗДРА
ОБЩ. МЕЗДРА

Относно: Инвестиционно предложение: „Прокарване на електропровод до имот № 013074, в землището на с. Брусен, общ. Мездра“, с възложител: „България стоун“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-484/26.02.2018 г. на РИОСВ-Враца, за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение “Прокарване на електропровод до имот № 013074, в землището на с. Брусен, общ. Мездра”, попада в хипотезата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно внесената от възложителя информация се предвижда прокарване на нов подземен кабел до имот № 013074, местността „Стенка“, в землището на с. Брусен, общ. Мездра.

Инвестиционното предложение предвижда трасето за техническата инфраструктура за прокарване на електропровода да премине през общински поземлен имот № 013017, местността „Стенка“, в землището на с. Брусен, общ. Мездра, за което има издадено Решение 208 на Общински съвет – Мездра от 25.08.2016 г.

ИП не е свързано с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества. Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони /„Натура 2000“ места/ съгласно *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близо разположената защитена

зона е BG0001042 „Искърски пролом - Ржана” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Прокарване на електропровод до имот № 013074, в землището на с. Брусен, общ. Мездра“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ - Враца

