



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-539/
12.03.2018г.

ДО
Г-Н КАЛИН КАМЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА
УЛ. «СТЕФАНАКИ САВОВ» № 6
ГР. ВРАЦА

Относно: Инвестиционно предложение „Частична реконструкция на водопроводна мрежа в с. Челопек, общ. Враца, засягаща републикански път III-1004 от км 5+638 до км 6+629 в регулатационните граници на населеното място“, с възложител: Община Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАМЕНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-539/09.03.2018 г. на РИОСВ-Враца, за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявленото инвестиционно предложение „Частична реконструкция на водопроводна мрежа в с. Челопек, общ. Враца, засягаща републикански път III-1004 от км 5+638 до км 6+629 в регулатационните граници на населеното място“ попада в хипотезата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно предоставената от възложителя информация се предвижда частична реконструкция на съществуващ водопровод в с. Челопек, общ. Враца. Селищната водоснабдителна система на с. Челопек е построена в периода 1960-1980 г., като водопроводната мрежа е изградена изцяло от етернитови тръби с обща дължина от 6871.2м.

Част от трасето на водопровода, подлежащ на реконструкция, попада в обхвата на републикански път III - 1004 в участък от км 5+638 до км 6+629 в населеното място с обща дължина 991 м.

Предвижда се полагане на водопроводни тръби от полиетилен с висока плътност с диаметър от DN 90. Дълбочината, на която се полагат тръбите е Н пол = 1,50м над темето на тръбата за републикански път III-1004. Ширината на изкопа е приета на 0,70 м, а отстоянието на оста на водопровода до ръба на настилката е 1,00 м. Под тръбите ще бъде изпълнена пясъчна подложка с дебелина 10 см. Върху тръбите ще се положи обратната засипка от пясък с дебелина 10 см.



Напречните прокопавания за връзка със съседни улични водопроводни отклонения ще се осъществяват при изпълнение на идентичен детайл. Сградните водопроводни отклонения се осъществяват със същата дълбочина на изкопа, но с по-малка ширина – 0,50 м. По целия участък има общо 11 напречни пресичания за връзка на улични клонове и 40 сградни водопроводни отклонения с обща дължина 209,30м. Обратните насипи в обхвата на път III -1004 ще са от трошен камък фракция 0-75, уплътнен на пластове с максимална дебелина на пласта до 20 см, до ниво кота дъно пътна конструкция.

Генерираните строителни отпадъци ще се извозват на определеното за целта депо. Асфалтовите изрезки ще бъдат предадени за рециклиране.

ИП не е свързано с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества. Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

Така заявленото инвестиционно предложение и предвидените в него дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО)**.

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за *защитените територии* и в обхвата на защитени зони /„Натура 2000“ места/ съгласно Закона за *биологичното разнообразие*. Най-близо разположените защитени зони са BG0000166 «Врачански Балкан» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.) и BG0002053 «Врачански Балкан» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявленото инвестиционно предложение „Частична реконструкция на водопроводна мрежа в с.Челопек, община Враца, засягаща републикански път III-1004 от км 5+638 до км 6+629 в регулационните граници на населеното място“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ - Враца

