



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. №. В- 618
.....
2016 г.

ДО

ГР. СОФИЯ
ОБЛ. СОФИЯ

Относно: Инвестиционно предложение за: „Реконструкция на въздухопреносна мрежа НН и изнасяне на ЕТ-ТП № 3“, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АПОСТОЛОВ,

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. № В-618/09.03.2016 г. на РИОСВ-Враца, за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявленото инвестиционно предложение: „Реконструкция на ВМ НН и изнасяне на ЕТ-ТП № 3“, гр. Мездра, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация инвестиционното предложение ще се реализира в клон „Изток“ и клон „Запад“, по ул. „Георги Кирков“, на територията на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца.

Инвестиционното предложение предвижда: модернизация и реконструкция на ВМ НН и изнасяне на електромерни табла ТП № 3, гр. Мездра.

Обща дължина на мрежа НН - 800 м., с общ брой абонати ~152 бр. Всеки клон, ще се изчисли на спад на напрежение според броя на абонатите.

Проектът ще бъде обвързан с регулатационния и кадастралния план на населеното място.

Ще се предвиди изправяне на нови стълбове, ако същите са обрушили, счупени или не подлежащи на изправяне. Ще се проектира изместяване на МНН от имотите на потребителите /ако има такава/. Ще се предвиди заземяване на реконструираната въздушна мрежа, съгласно изискванията на Наредба № 3 за УЕУЕЛ.

Проекта предвижда монтаж на полиестерни ЕТ за монтаж на открито - типоразмер 0-П, 1-П, 2-П и 3-П, съгласно Стандарт № BG 000 000 000 100.02. ЕТ ще се монтират на стълбовете от въздухопреносната ел. мрежа или на помощни странични стълбове на имотната граница.

Входящите и изходящите проводници в/от ЕТ се обезопасяват от неправомерен



достъп в тръби. Предвижда се присъединяване на ЕТ към заземяващото устройство на стълба, ако същият е заземен или ще се предвиди заземяване на таблото със необходимия брой заземителни колове, ако съществуващия стълб не е заземен.

Не се предвижда използването на природни ресурси по време на реализацията на ИП, а вода за производствените нужди не е необходима. По време на експлоатацията няма да се формират битови отпадъци.

Мястото на реализация на гореописаните дейности предвидени в инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на **Закона за защитените територии**, както и в обхвата на защитени зони съгласно **Закона за биологичното разнообразие** (Нatura 2000 места).

Най-близо разположените защитени зони, на 5,000 км са BG0000166 „Врачански Балкан” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG002053 „Врачански Балкан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

Така заявленото инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Отчитайки местоположението и характера на така заявленото инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близките защитени зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че за така заявленото инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявлените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ – Враца

