



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-62/115/...01.2015 г.

ДО
ИВО ЦЕНОВ ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
УЛ. «КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ» № 68
ГР. БЯЛА СЛАТИНА
ОБЩ. БЯЛА СЛАТИНА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение «Подобряване и модернизация на енергийната ефективност в МБА-гр. Бала Слатина» в УПИ I, кв. 4 по плана на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, обл. Враца», с възложител: Община Бяла Слатина

Уважаеми г-н Цветков,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-62/12.01.2015 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение «Подобряване и модернизация на енергийната ефективност в МБА-гр. Бала Слатина», попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно информацията в уведомлението, инвестиционното предложение предвижда изграждането на нова отоплителна инсталация и ново котелно с гориво пелети. В момента съществуващата отоплителна инсталация е изградена от метални тръби и е в много лошо състояние. Предвижда се всички отоплителни тела да се демонтират. Новата отоплителна инсталация ще бъде водно помпена с температура на топлоносителя $+80^{\circ}/70^{\circ}\text{C}$ т.е. $\Delta=50^{\circ}\text{C}$. Разпределителната мрежа и вертикалните щрангове ще се изградят от метални тръби, а аншлусите от омрежен полиетилен с алуминиева вложка $\phi 20\times 2$.

В котелното ще се монтират два броя котли всеки с топлина мощност от 300 kW, както и водоразпределители и водосъбиратели, топлоизолирани с камена вата с алуминиево фолио и съответната арматура и помпи.

Ще се изгради и слънчева система с колектори на покрива, като на скатния покрив с южно изложение на сградата ще се монтират две групи с по петнадесет слънчеви вакуумно тръбни колектори.

За реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на нова техническа инфраструктура.



Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близо разположената защитената зона, на около 8 км. е BG0000508 «Река Скът» определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 21/2007г.).

Така заявеното инвестиционно намерение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и **не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидената дейност, при реализацията **й няма вероятност от отрицателно въздействие върху 33 BG0000508 «Река Скът».**

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение «Подобряване и модернизация на енергийната ефективност в МБА - гр. Бала Слатина», **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

При реализацията на инвестиционното предложение да се спазва следното условие:

- Формираните строителни отпадъци при реализацията на обекта, да се извозват на определеното от община Бяла Слатина депо за строителни отпадъци.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

ЗА ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:



/ ИНЖ. ХР. ХРИСТОВ /

Съгласно Заповед № РД-958/15.12.2014г. на Министъра на околната среда и водите