



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. №. В- 74

13.01  
..... 2017 г.

ДО

Г-ЖА МАРИНЕЛА НИКОЛОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ  
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 13  
ГР. КОЗЛОДУЙ 3320

**Относно:** Инвестиционно предложение за: „Котелно на газ метан в имот с пл. № 568, кв. 39“, по плана на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,**

Във връзка с внесено от Вас уведомление с Вх. № В-74/11.01.2017 г. на РИОСВ-Враца, за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение: „Котелно на газ метан в имот с пл. № 568, кв. 39“, по плана на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ с пл. № 568, кв. 39, по регулационния план на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца.

Проекта обхваща площадка за съхранение на бутилки с метан, подземен газопровод до котелно и вътрешно преустройство на част от сутерена на сградата в котелно помещение.

Помещението в сутерена на съществуващата сградата, което се предвижда за преустройство в котелно помещение, представлява пристройка, която не се използва, разположена на кота -3,00. Предвижда се в котелното помещение да се монтират три броя стенни газови котли с горивна камера. Мощността на котлите е 50 kW за първия етап на преустройството, 75 kW за втория етап и 32 kW за приготвяне на БГВ.

Захранването на котелната централа с природен газ ще става от бутилкова инсталация. Батерията с бутилки компресиран метан и гъвкава връзка с накрайници за бързо присъединяване, се състои от 16 броя бутилки с вместимост 90 л., оборудвана с манометър, кран на изхода и предпазен клапан.

В метален шкаф монтирана на оградата на бутилкова инсталация се монтира тръбен воден подгревател за метан. Като топлоносител ще се ползва пропилен гликол, а същия ще се подгръва в електрическо поточно от 6 kW свързано с РЕ-тръби воден подгревател за метан и редуктор-изпълнителния вентил.

Площадката за бутилки с метан е стоманобетонова плоча върху подложка от земна основа и уплътнен трошен камък и ивични основи. Предвижда се монтирането на ограда от заварени метални колони и оградни пана.

В обекта са предвидени 2 бр. ел табла – едното ТСО ще захранва ел. съоръженията работещи в нормален режим, а от второто „аварийно“ /ТАС/ ще се захранят ТСО, аварийната

вентилация и осветление, както и сигнализацията за газ.

С реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура. Не се предполага генериране на отпадъци или отпадъчни води.

Мястото на реализация на гореописаните дейности предвидени в инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на **Закона за защитените територии**, както и в обхвата на защитени зони съгласно **Закона за биологичното разнообразие** (Натура 2000 места).

Най-близко разположената защитена зона е BG0002009 „Златията“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 83/2008 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането му не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитените зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

**Обръщам Ви внимание, че:**

- Вещества, смеси и изделия класифицирани, като експлозивни с рискови фази R2 и R3 (метан), съгласно Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етиктиране на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 68/31.08.2010 г.) и/или с предупреждение за опасност H200 до H205, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, не могат и не трябва да бъдат съхранявани съвместно с опасни химични вещества.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

**инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА**  
Директор на РИОСВ - Враца

